



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 06.11.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/1380/372/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup wraz z dostawą nadmanganianu potasu do uzdatniania wody**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje jego treść oraz odpowiedź:

Pytanie:

Proszę o dodatkowa informacje - zwrot pustych opakowań.

Czy opakowania są po prostu odbierane przez wykonawcę po uprzednim powiadomieniu przez zamawiającego ? Czy jest potrzebna karta odbioru z kodem odpadu ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem pkt. 4 akapit 5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, odebrać puste pojemniki. Z czynności odbioru pojemników przez Wykonawcę zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga karty odbioru z kodem odpadu.

Dyrektor Naczelny

mgr inż. Małgorzata Bogdał