



LEGENDA

COD CENTRALA ODDYMIANIA

CP CENTRALA POGODOWA

OCD OPTYCZNA CZUJKA DYMU

RPO RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

PP RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

EZ ELEKTROZACZEP 24V
DEDYKOWANY DO DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH

SE SIŁOWNIK 24VDC Z FUNKCJĄ USTAWIENIA ZWŁOKI
CZASOWEJ

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PH90

Uwaga
Przed zakupem centrali oddymiania należy sprawdzić prąd znamionowy zakupionych siłowników kłapy oddymiania oraz siłowników drzwi napowietrzających i następnie dobrać do zakupionych siłowników centralę oddymiania o odpowiedniej obciążalności prądowej.

"ELEKTROENERGETYKA" Wojciech Grudziński ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok tel. 85 743 26 30, biuro@elgru.pl			
OBIEKT	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARI W BIAŁYMSTOKU ul. Zwycięstwa 26a/1, 15-959 Białystok; działka o nr ew. gr. 459/9, obr. 0003 Antoniuk	STADIUM PW	
		DATA 24.05.2024	
INWESTOR	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26a	SKALA 1:100	
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJA ODDYMIANIA	NR RYS. E6	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		PODPIS:
PROJEKTANT BRANŻA ELEKTRYCZNA	mgr inż. WOJCIECH GRUDZIŃSKI	UPR. NR BL 138/92	