

Do wykonawców

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00090575/01 z dnia 2022-03-18**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G- ul. Wicka Rogali w Chojnicach z podziałem na części.**

**CZ 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G – ul. Wicka Rogali w Chojnicach – branża drogowa**

**CZ 2: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G - ul. Wicka Rogali w Chojnicach – branża elektryczna**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

**Pytanie 1**

**Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.**

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający potwierdza

**Pytanie 2**

**Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w grubości mieszanki związanej cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0 na zjazdach indywidualnych w kosztorysie ofertowym jest to gr. 15 cm natomiast w opisie technicznym jest to 10 cm.**

**Odpowiedź 2:**

Do wyceny należy ująć warstwę mieszanki CBGM 0/16mm zgodnie z przekrojem normalnym – rys 4.2, tj. 10cm

**Pytanie 3**

**Proszę o odpowiedź czy należy wykonać odcinek próbny podbudowy z kruszywa niezwiązanego wg zapisu w SST D-04.04.01, kruszywa związanego cementem SST D-04.05.01, warstwy ścieralnej SST D-05.00.00 oraz nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza SST D-05.03.05 b?**

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Stanisław Kija*