

**Zamawiający:**

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

**Gmina Konstantynów Łódzki**

e-mail: zamowienia@konstantynow.pl

ul. Zgierska 2,

[www.bip.konstantynow.pl](http://www.bip.konstantynow.pl)

95-050 Konstantynów Łódzki

[https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow\\_lodzki](https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki)

---

Nr referencyjny ZP.271.20.2021.ŁP

Konstantynów Łódzki, dn. 16.12.2021 r.

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert**  
**pn. Przebudowa chodnika w ulicy Daszyńskiego w Konstantynowie Łódzkim**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1**

Projekt budowlany nie określa jednoznacznie ilości przejść dla pieszych na przebudowywanym odcinku, a tym samym ilości płyt perforowanych/ryflowanych, koniecznych do wbudowania. Prosimy o dodanie do przedmiaru odpowiednich pozycji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić jedynie odtworzenie oznakowania poziomego P-10 na dwóch przejściach dla pieszych. Chodnik w obrębie skrzyżowań nie jest objęty zakresem zadania inwestycyjnego. Rysunek pokazujący przekrój chodnika w miejscu przejścia dla pieszych nie dotyczy powyższego zakresu robót wskazanego do wyceny przez Wykonawców.

#### **Pytanie nr 2**

Czy pozycja 1.4.1 z przedmiaru dołączonego do postępowania uwzględnia wykonanie warstwy kruszywa grubości 10 cm, warstwy stabilizacji  $R_m=5\text{MPa}$  grubości 20 cm, oraz warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm. Jeśli nie, prosimy o wstawienie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

Pozycja 1.4 zawiera w sobie elementy konstrukcyjne opisane w pkt 5.1.3 Nawierzchnia zjazdów indywidualnych/publicznych opisu do PZT. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.

Zamawiający

**Z up. BURMISTRZA**

**Łukasz Napieralski**

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**