



# URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK

PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIAK@KORNIAK.PL

Kórnik, dnia 3 grudnia 2019 roku

Nasz znak: SE-ZP.271.29.2019

Wszyscy oferenci

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Zwierzynieckiej w Kórniku (obręb Bnin)”*

## Pytanie nr 1

„Jaki rodzaj nawierzchni jest uwzględniony do odtworzenia?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje rodzaj nawierzchni do odtworzenia:

- w ulicy Zwierzynieckiej - nawierzchnia z pofrezu asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie gr. 20 cm z gruzobetonu;
- w pozostałych pasach drogowych - nawierzchnia z tłuczni granitowego gr. 5 cm na podbudowie gr. 20 cm z gruzobetonu.

## Pytanie nr 2

„Jaka powierzchnia nawierzchni jest uwzględniona do odtworzenia?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje powierzchnię nawierzchni do odtworzenia:

- nawierzchnia z pofrezu asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie gr. 20 cm z gruzobetonu - w ul. Zwierzynieckiej - powierzchnia 10 m<sup>2</sup> (po budowie wodociągu);
- nawierzchnia z tłuczni granitowego gr. 5 cm na podbudowie gr. 20cm z gruzobetonu - w pozostałych pasach drogowych - powierzchni 855 m<sup>2</sup> (po budowie wodociągu);
- nawierzchnia z tłuczni granitowego gr. 5 cm na podbudowie gr. 20 cm z gruzobetonu - w pozostałych pasach drogowych - powierzchni 690 m<sup>2</sup> (po budowie sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej).

## Pytanie nr 3

„W jaki sposób wpisać do KNR odtworzenie nawierzchni – jeżeli takowe jest (wynika z opisu przedmiotu zamówienia)?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję/pozycje, której/których podstawą może być np. kalkulacja własna. Pozycja/pozycje ta/te, musi/muszą zawierać zakres rzeczowy odtworzeń nawierzchni, zgodnie z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 2.

Niezależnie od zastosowanej podstawy wyceny, ujęcie w kosztorysie odtworzeń w zakresie jw., jest dla Wykonawcy obowiązkowe.

Sprawę prowadzi:

Inspektor Violetta Górczak-Mieloch

Pokój nr 201, II piętro, tel. 618 972 619

Urząd Miasta i Gminy Kórnik  
Wydział Funduszy Pozabudżetowych  
i Zamówień Publicznych  
Plac Niepodległości 1  
62-035 Kórnik

z up. Burmistrza

Bronisław Winiak  
Wiceburmistrz

mgr Violetta Górczak-Mieloch