



W-1.43.2.13.2024. ...1... AI
Dot. 017/24

Warszawa, dnia 07.03.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 577 wraz ze ścieżką rowerową od km 0+100 do km 5+143, odcinek Łąck – Zdwórz – nr postępowania 017/24

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedź.


Pytanie 1

Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający dopuści zastosowanie zamiennie geosiatki z włókien szklanych w powłoce polimeroasfaltowej o wyższej wytrzymałości czyli 120/120 kN/m która spełnia taką samą funkcję co siatki stalowe ? Taka zamiana jest w interesie zamawiającego ponieważ geosiatka z włókien szklanych jest kilkukrotnie tańsza od siatki stalowej. Dodatkowo chcielibyśmy zauważyć, mając na uwadze remonty w przyszłości, że siatka stalowa jest problematyczna przy frezowaniu

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wzmocnienie konstrukcji nawierzchni należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem i specyfikacją to jest z siatki stalowej.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania Dróg i Mostów
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Łalik-Mierzejewska