

Mogilno, dnia 26.05.2023 r.

OR.272.14.2023

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania pn.: „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu  
Mogileńskiego”**

**Odpowiedź na pytanie do treści SWZ**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

**Pytanie**

Z uwagi na przeznaczenie czy zamawiający dopuści rozwiązanie systemowej posadzki sportowej na ruszcie wykonanych z legarów drewnianych ułożonych krzyżowo, gdzie nawierzchnia wykonana w elastycznej wykładziny sportowej pcv min. grubości 8,1 mm i bezpiecznej amortyzacji dla wykładziny na poziomie P2 (ochrona stawów dzieci i bezpieczeństwo przed urazami). Całość systemu podłogi zgodna z obowiązującą normą EN 14904 i palności na cały system podłogi sportowej na poziomie Cfl-S1 ?.

**Odpowiedź**

Tak posadzka w hali sportowej ma mieć wykładzinę powierzchniowo elastyczną na bazie żywic poliuretanowych. Podłoże pod wykładzinę ma być na ruszcie drewnianym ułożonym krzyżowo. Podłoga ma spełniać normatywy izolacyjności termicznej, ścieralności, odporności ogniowej, elastyczności zgodnie z obowiązującymi wymogami normy EN.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Tomasz Krześciński

.....  
(podpis Zamawiającego)