



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. (m²)
001	Hol główny	68,8
002	Szyb windy	5,4
003	Klatka schodowa	11,4
004	Przedsiónek	4,8
005	WC NPS	5,2
006	Przedsiónek męski	2,4
007	WC męskie	2,5
008	WC męskie	2,5
009	Przedsiónek damski	3,2
010	WC damskie	1,9
011	Komunikacja	12,3
012	Pokój sprzątarek	11,8
013	Kotłownia	11,9
014	Archiwum	172,5
015	Stare archiwum	80,6
016	Komunikacja	28,9
017	Punkt przyjęć	6,8
018	Zaplecze	3,8
019	Pokój - zlecenia	12,9
020	Pokój - zlecenia	18,8
021	Pokój - zlecenia	18,7
022	Archiwum	9,8
023	Pokój - biurowy	12,1
024	Serwerownia	14,7
025	Pokój - klasyfikacja	17,9
026	Przedsiónek WC	6,0
027	Przedsiónek damski	4,9
028	WC damskie	1,7
029	WC damskie	1,7
030	Przedsiónek męski	3,3
031	WC męskie	2,5
032	WC męskie	2,4
033	Garaz	27,2
034	Pomieszczenie gospodarcze	9,3
035	Garaz	26,7
036	Pomieszczenie gospodarcze	9,1
037	Garaz	26,7
038	Pomieszczenie gospodarcze	9,1
039	Garaz	27,2
040	Pomieszczenie gospodarcze	708,6

CNW1 - centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna  
 - wydajności 0,50m³/h  
 - spręż dyspozycyjny 400Pa  
 - silnik nawiew 0,70  
 - napięcie nawiew 1x230  
 - prąd znamionowy nawiew 4.00  
 - silnik wywiew 0,70  
 - napięcie wywiew 1x230  
 - prąd znamionowy wywiew 4.00

W1 - wentylator wyciągowy o wydajności 175m³/h  
 RFV/EC - 125/ L  
 wydajność max - 323 m³/h  
 ciśnienie max - 292 Pa  
 prędkości obrotowa 2979 obr/min  
 napięcie 230V  
 natężenie 0,34 A  
 pobór mocy max 34 W

R1 - rozdzielnia elektryczna  
 w kotłowni o mocy około 1.0kW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Andrzej Szajdziński 62 - 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122			
INWESTOR:			
POWIAT NOWOTOMYSKI STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 64-300 NOWY TOMYŚL			
NAZWA ZADANIA:			
NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PODGIGI WRAZ Z ROZBUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
ADRES:			
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 42 dz. nr 1801 jedn. ewid. 3010504_4 Miasto Nowy Tomyśl obr. ew. 0001 Nowy Tomyśl			
Projektant:	mgr inż. K. KUCHARSKA	Specjalność: instalacje sanitarne	Nr uprawnień: WKPI0424/POOS/19
Opracowanie:	mgr inż. G. SZULC	Instalacje sanitarne	GT-0388/192/77
NAZWA RYSUNKU:			NR RYS.
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ			S-07
BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
SANITARNA	PT	1:100	IX 2021
str.			