

Piekary Śląskie, 16.04.2024 r.

PN/15/TS/EZ/2024

**Wszyscy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia procedowanego w trybie konkurencyjnym nie objętego regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

**„Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wod.-kan. dla MPWiK  
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” (ID 911780),**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania (pisownia oryginalna) bez ujawniania źródła wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„Proszę o odpowiedź do części IV - grupa kształtek z mosiądzu a konkretnie poz. 70-75 - czy 1 sztuka śrubunku wodomierza powinna składać się z: 1 tulei, 1 nakrętki i 1 oringu czy raczej przez 1 szt. należy rozumieć 2 takie komplety tj. 2 tuleje, 2 nakrętki i 2 oringi.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z założeniem formularza cenowego w poz.70-75 części IV zamówienia – KSZTAŁTKI ŻELIWNE, OCYNKOWANE, STALOWE, MOSIĘŻNE, ZAWORY - 1 sztuka śrubunku wodomierza powinna składać się z: 1 tulei, 1 nakrętki i 1 oringu.

PREZES ZARZADU

mgr Marek Tokarz

SPECJALISTA  
Zamówień Publicznych  
*[Signature]*  
mgr Edyta Wrońska

KIEROWNIK  
Działu Zamówień i Umów  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Muszanowska

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa
2. a/a