



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 21.03.2023 r.

I-I.271.4.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce.*

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 21.03.2023 r.:

Pytanie 1:

dot. części nr 2, Prosimy o udostępnianie przedmiarów w wersji edytowalnej lub co najmniej w wersji pdf (wydruk z programu kosztorysowego , a nie skan).

Ad. 1:

Zamawiający udostępnia przedmiar w formacie .pdf. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że część 2 zakłada wymianę źródeł ciepła w trzech obiektach komunalnych Szkoła Podstawowa w Furmanach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni, remiza OSP Trześń. Dodatkowo przewiduje się wykonanie instalacja fotowoltaicznej o mocy 9 kW w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Trześni.

Pytanie 2:

dot. części nr 3. Prosimy potwierdzenie, że w zakresie zadania jest tylko wymiana kotłów, a pozostałe elementy technologii kotłowni pozostają bez zmian, a jeżeli nie, to prosimy o uzupełnione projektu kotłowni o schemat , rzut kotłowni (z zaznaczonymi urządzeniami, rurarze, instalacja gazową i. inst. spalinową, wentylacją itp.)

Ad. 2:

W części nr 3 w przypadku technologii kotłowni zakres obejmuje wyłącznie wymianę źródeł ciepła.