



Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce[®]

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek, tel. 089/519 48 23, fax. 089/519 48 13
e-mail: szpital@ameryka.com.pl www.ameryka.com.pl

Ameryka, dn. 19.04.2023 r.

L. dz. 0882/23

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: „Nadbudowy o dwie kondygnacje budynku o funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce” Realizowana w ramach projektu: „Rozbudowa Oddziału Opieki Całodobowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce” ZP/06/TP/2023.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) odpowiada:

Pyt. nr 1. Prosimy o wyjaśnienie: Czy systemy SSP, PRZYZYWOWY, CCTV mają być kompatybilne z istniejącymi? Jeśli tak, to prosimy o podanie producentów?

Ad. Tak, systemy powinny być kompatybilne z istniejącymi, aktualnie jest ESSER IQ8 , kamery IP HiKvision minimum 4 MPx, a instalacja przyzywowa ABB SIGNAL

Pyt. nr 2. Czy szyba w oknach PVC ma być P1 czy P2?

Ad: Należy zastosować szyby chroniące przed zranieniem. Szyby P2 składają się z dwóch tafli o grubości 4 mm i posiadają dwie warstwy folii PVB nałożonej na obie strony szyby.

Pyt. nr 3. Czy krawędź dolna okna sięga poniżej 90 cm?

Ad.2. Tak jak opisano na rysunkach przekrojów.

Pyt. nr 4. Czy do okien należy doliczać klamki z kluczem lub blokadę rozwarcia?

Ad.4. Doliczyć klamki z kluczem

Pyt. nr 5. Czy w oknach może być okleina orzech a w aluminium RAL 9006?

Ad.5. Kolorystykę okien należy dobrać wg kolorystyki istniejących okien w pawilonie 26a. kolor „brązowy”.

Pyt. nr 6. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie drzwi DA1-DA6 – są drzwiami wewnętrznymi a DA7 – zewnętrznymi?

Ad.6. Tak, wszystkie drzwi od DA1 do DA 6 są drzwiami wewnętrznymi. DA7 – to drzwi zewnętrzne.

Pyt. nr 7. Czy kolor stolarki (szary) to może być RAL 9006 - jeśli nie to prosimy o podanie jaki kolor?

Ad.7. Kolorystykę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej należy dostosować wg kolorystyki istniejących drzwi wew. i zew. w pawilonie 26a.



LAUREAT XV edycji
Polskiej Nagrody Jakości
w kategorii
ŚR. ORGANIZACJE
PUBLICZNE
SŁUŻBA ZDROWIA



Pyt. nr 8. Czy ościeżnice do drzwi pływiniowych wewnętrznych przyjąć jako regulowane? jeśli tak, proszę o podanie zakresów szerokości ościeżnic.

Ad 8. Ościeżnice regulowane, zakres szerokości został wyszczególniony w przedmiarze.

Pyt. nr 9. Proszę wskazać, który parametr zastosować przy szkleniu stolarki PVC; P1 czy P2?

Ad 9. Zastosować parametr P2.

Pyt. nr 10. Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie szyb jednostronnie - od wewnątrz?

Ad.10. Nie.

Pyt. nr 11. Czy wycenić klamki do okien z blokadą (na klucz)?

Ad.11. Tak.

Pyt. nr 12. Czy stolarka okienna może być okleinowana w kolorze orzech?

Ad.12. Kolorystykę okien należy dobrać wg kolorystyki istniejących okien w pawilonie 26a.

Pyt. nr 13. Czy stolarka aluminiowa może być w kolorze RAL 9006?

Ad.13. Kolorystykę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej należy dostosować wg kolorystyki istniejących drzwi wew. i zew. w pawilonie 26a.

Pyt. nr 14. Czy montaż stolarki wycenić jako ciepły?

Ad.14. Tak.

Pyt. nr 15. Proszę wskazać grubość parapetów z konglomeratu (opis techniczny - 3cm, przedmiar - 2cm)

Ad.15. Parapety gr. 3cm.

Pyt. nr 16. Proszę o więcej szczegółów dotyczących rolet i moskitier; konkretne wskazanie okien, w których należy zastosować elementy, rodzaj kasety rolet, rodzaj prowadnic, rodzaj materiału itp.

Ad.16. Opis w projekcie aranżacji wnętrz.

Pyt. nr 17. Proszę o określenie współczynnika przewodzenia ciepła dla wełny mineralnej (poz. 125 i 129 przedmiaru budowlanego)

Ad.17. Wełna mineralna fasadowa lambda 036, wełna mineralna na stropodachu lambda 042.

Pyt. nr 18. Przedmiar nie uwzględnia twardego styropianu grubości 8cm, proszę o korektę

Ad.18. Załączono nowy przedmiar robót.

Pyt. nr 19. Proszę o określenie współczynnika przewodzenia ciepła dla styropianów twardych

Ad.19. Styropian twardy EPS100 lambda 030.

Pyt. nr 20. Proszę o korektę pozycji 162 kosztorysu, dotyczącą zbrojenia siatką. Według opisu technicznego należy zastosować krotność x2

Ad.20. Skorygowano poz. 162, załączono nowy przedmiar robót.

Pyt. nr 21. Proszę o więcej szczegółów lub przykładowe zdjęcie/grafikę artystycznego malarstwa przyjaznego oczom pacjenta - brak szczegółów w dokumentacji

Ad.21. Propozycje malowideł przedstawiono w projekcie aranżacji wnętrz.



Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce[®]

Ameryka 21, 11-015 Olsztynek, tel. 089/519 48 23, fax. 089/519 48 13
e-mail: szpital@ameryka.com.pl www.ameryka.com.pl

Pyt. nr 22. Proszę o informację, czy balustrada na klatkach schodowych ma być wykonana w ten sam sposób co balustrada przy windzie? proszę również o korektę przedmiarów; z pozycji 205 można wywnioskować, że ilość nie przewiduje balustrad na klatkach 3/3 i 4/3.
Ad.22. Balustradę wykonać tak jak istniejącą przy windzie. Przedmiar obejmuję balustradę od poziomu +3,61m do +14,68m.

Zamawiający informuje, iż dodatkowo uaktualnił dokumentację o projekt robót geologicznych wraz z przedmiarem robót, uaktualniony został przedmiar robót budowlanych oraz przedmiar IE 26a, ponadto dokonano zmiany treści SWZ polegającej na:

- a) Zmianie terminu wykonania zamówienia z 30.04.2023r. **na 30.04.2024r.**
- b) Zmianie terminu składania ofert z dnia 21.04.2023 **na 04.05.2023r. do godz. 10⁰⁰**
- c) Zmianie terminu związania z ofertą z dnia 20.05.2023 r. **na 02.06.2023 r.**

Zatwierdził z upoważnienia Dyrektora



LAUREAT XV edycji
Polskiej Nagrody Jakości
w kategorii
ŚR. ORGANIZACJE
PUBLICZNE
SŁUŻBA ZDROWIA



Ranking
FINALISTA Rankingu
BEZPIECZNY SZPITAL 2011
w kategorii
SZPITAL NIEZABIEGOWY

