



GMINA MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
REGON:330920920 | NIP: 499-053-04-07
www.malechowo.pl | BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>
e-mail: urzad@malechowo.pl | <https://platformazakupowa.pl/pn/malechowo>

Malechowo. dn. 27.10.2022 r.

RIGP.2710.14.2022

Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu

dot. Przetargu nieograniczonego pn.: " Przebudowa drogi gminnej nr 165007Z w Sulechowie na odcinku 355 m"

Zamawiający informuje, że w dniu 26.10.2022 do zamawiającego wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wniosek:

1. Czy podsypka cementowo-piaskowa może zostać zastąpiona podsypką piaskową pod płyty?
2. Czy kruszywo niezwiązane C50/30 w warstwie ścieralnej w pasie między płytami można zastąpić pospółką?
3. Czy kruszywo niezwiązane C50/30 zaprojektowane na poboczu można zastąpić pospółką?

Odpowiedź Zamawiającego:

ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie podsypki cementowo-piaskowej podsypką piaskową.

ad. 2 i 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie kruszywa C50/30 pospółką w przestrzeni między płytami i na poboczu. Pospółki można użyć do wypełnienia otworów w płytach.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 31.10.2022 r do godziny 11:00.

Z up. Wójta
Halina Skaza
SEKRETARZ GMINY
/dokument podpisany elektronicznie/