

I.dz./...../ IZP-P/13/2023/wymiana złoza

Łężyce, 2023-04-17

Do Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00173130/01 dnia 12.04.2023r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego w reaktorze nr 3 Instalacji odsiarczania biogazu wysypiskowego.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022.1710 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści (*pisownia oryginalna*):

Pytanie nr 1:

Witam,

Zamawiający wymaga dotrzymania określonej minimalnej wartości H₂S za odsiarczalnikiem oraz czasu pracy minimum 180 dni. Wykonawca nie ma żadnej kontroli nad rzeczywistą wartością H₂S przed odsiarczalnikiem oraz nad wartością przepływu biogazu. W przypadku przekroczeń tych parametrów może się zmniejszyć skuteczność odsiarczania lub skrócić czas pracy jeśli chodzi o dotrzymanie zawartości H₂S za odsiarczalnikiem. Prosimy o wyjaśnienie tej wątpliwości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający również nie ma żadnej kontroli nad parametrami H₂S przed odsiarczalnikiem. Kontener dobrano na parametry podane w SIWZ czyli jeżeli na wejściu jest biogaz o zawartości H₂S o wartości 3 500 ppm i przepływie maksymalnym 400 Nm³ to na wyjściu z odsiarczalnika zawartość siarkowodoru nie może przekraczać 100 ppm. Jeżeli parametry wejściowe przekraczają którąś wartość to wiadomym jest, że i na wyjściu zostaną przekroczone. Pojemność złoza jest ściśle określona a co za tym idzie wpływa to na skrócenie żywotności złoza - jego nasycenie siarką.

Podpis Zamawiającego

PROKURENT

Dorota Wikiel-Sujkowska

Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce,
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Tel.: +48 58 672 50 00
Fax: +48 58 672 74 74
ekodolina@ekodolina.pl
www.ekodolina.pl

KRS 0000030282
Regon: 191680713
NIP 588 18 34 882

Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 23.017.300 zł
Prezes Zarządu – Izabela Erecińska