

Kościan, 14.06.2021 r.

BZP. 271.1.8.2021

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego dotyczącego robót elektrycznych w ramach realizacji zadania „Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Czy w zakresie jest wymiana rozdzielnic elektrycznych: R1.1, R1.2, R1.3, R2.1, R2.2, RGab, RO, RW1, RW2, RW3, RW4, RW5? W opisie jest informacja o wymianie wszystkich istniejących rozdzielnic na nowe, natomiast na przedmiarach są uwzględnione tylko rozdzielnie : RG, R0.1, R0.2, R3.1, RK. Brakuje również schematów od rozdzielnic: R1.2, R1.3, R2.1, R2.2, RGab, RO, RW1, RW2, RW3, RW4, RW5, R3.1, RK. W spisie rysunków w opisie projektu wykonawczego są również uwzględnione, natomiast brak tych rysunków.

Ad. 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozdzielnicy RG w hali gimnastycznej, rozdzielnicy R0.1, R0.2, RK, R3.1. zgodnie z zapisem SWZ i projektu umowy.

2. Czy dostawa szaf zasilająco -sterujących RW jest w zakresie opracowania branży elektrycznej?

Ad. 2 Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa szaf zasilająco -sterujących RW.

3. Prosimy o podanie producenta opraw oświetlenia podstawowego. Nazwy nie wskazują producenta, przez co nie możemy uzyskać oferty na oprawy.

Ad. 3 Zamawiający nie może wskazywać producenta, STWiOR zawiera parametry, jakie powinny spełniać oprawy.

4. W przedmiarze nie ma wyszczególnionych prac związanych z instalacją dzwonek. W opisie jest informacja o konieczności wymiany sterownika, który jest wyeksploatowany. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 4 Przedmiotem zamówienia nie jest instalacja dzwonek.

5. W przedmiarach brakuje w dziale „ wewnętrzne linie zasilające” zasilania do rozdzielnic:

R1.2, R1.3, RO, R2.2, RW1, RW2, RW3, RW4, RW5. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 5. Przedmiotem zamówienia nie jest zasilanie do rozdzielnic R1.2, R1.3, RO, R2.2, RW1, RW2, RW3, RW4, RW5.

6. Prosimy o udostępnienie obliczeń oświetlenia.

Ad. 6 Zamawiający nie ma obowiązku udostępniania obliczeń oświetlenia na tym etapie.

7. Czy dostawa Access Pointów jest w zakresie opracowania?

Ad. 7 Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa Access Pointów.

8. Czy dostawa projektorów jest w zakresie opracowania?

Ad. 8 Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa projektorów.

9. Czy istniejąca Główna szafa dystrybucyjna GPD do instalacji strukturalnych jest do wymiany?

Ad. 9 Przedmiotem zamówienia nie jest główna szafa dystrybucyjna GPD do instalacji strukturalnych.

10. Prosimy o dołączenie do przetargu schematu instalacji strukturalnej wraz z opisem.

Ad. 10 Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji strukturalnych.

11. W projekcie jest informacja o instalacji uziemiającej i odgromowej. Brak danych w przedmiarze. Nie występuje taki dział jak instalacje uziemiające i odgromowe.

Ad. 11 Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej.

12. Co to jest za rozdzielnia RR1.1? Z rozdzielni RG na schemacie wychodzi do niej zasilanie kablem YKY 5x25.

Ad. 12 Rozdzielnia RR1.1 nie jest przedmiotem zamówienia.

13. Czy w zakresie opracowania są szafy strukturalne PPD? Na rysunkach występują, w przedmiarze ich brakuje.

Ad. 13 Przedmiotem zamówienia nie są szafy strukturalne PPD.

14. Brakuje w przedmiarze wykonanie instalacji strukturalnych. Czy w zakresie opracowania są gniazda RJ45?

Ad. 14 Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji strukturalnych.

15. Czy w zakresie opracowania jest wykonanie instalacji TV?

Ad. 15 Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji TV

ZMIANA SWZ

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Przedmiot zamówienia załącza się dwa nowe schematy ideowe rozdzielnic.

W załączeniu:

- Schemat ideowy rozdzielnicy R3.1
- Schemat ideowy rozdzielnicy RK

Kinga Czarnecka

II Zastępca Burmistrza Miasta Kościana