



REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.5.2024

Rumia, dnia 20.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa ulicy Oliwskiej w Rumi”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju płyt na nawierzchnię chodnika. Na PZT wskazano płyty betonowe szare 20x20x8cm, w opisie 20x20x5cm, natomiast na rysunku „Przekroje i szczegóły konstrukcyjne” płyty 30x30x5cm.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Na nawierzchnię chodnika należy zastosować kostkę betonową szarą fazowaną 20x20x8.

Pytanie nr 2

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju płyt na nawierzchnię zjazdów. Na PZT i w opisie wskazano płyty betonowe grafitowe 20x20x8cm, natomiast na rysunku „Przekroje i szczegóły konstrukcyjne” płyty szare 30x30x8cm.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Na nawierzchnię zjazdów należy zastosować kostkę betonową grafitową fazowaną 20x20x8.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 2.2 opisu technicznego projektu drogowego należy wykonać 164m² trawników. W przedmiarze podano 64m² (poz. 24 przedmiaru).

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, iż przedmiary robót załączone do niniejszego SWZ są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

Pytanie nr 4

Proszę o określenie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Przedmiot zamówienia nie obejmuje okresu pielęgnacji zieleni.

Pytanie nr 5

Proszę o określenie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Okres gwarancji dla oznakowania poziomego będzie taki sam jak zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji na roboty budowlane.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu wykonane przy ul. Oliwskiej? Jeśli tak, prosimy o umieszczenie ich na stronie. Brak badań utrudni dobranie wyboru posadowienia wykopu. (grunty słabonośne lub grunty nośne).

Odpowiedź na pytanie nr 6

Opinia geotechniczna znajduje się w Załączniku A do SWZ – Dokumentacja projektowa/E2 ZL/E2_02_str_59-70_OPIS_ZL_Opinia_Geotechniczna_MONO

Z poważaniem

Iwona Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych