

Tarnów, dn. 18.07.2024 r.



Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

**Zakup autobusów dla MPK Tarnów z napędem elektrycznym
wraz z infrastrukturą ładowania.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1-6 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z póź.zm.) , w związku z wpływaniem zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia znak sprawy: PNZP/12/Z/2024, Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytania i odpowiedzi :

Pytanie 1.

Bardzo prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni. Pozwoli to na poprawne skalkulowanie oferty w zakresie dostawy stacji ładowania i robót budowlanych.

Odp. na pytanie 1

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 09.08.2024 r. zgodnie ze zmianą do SWZ.

Pytanie 2.

Ile nowych kamer zamawiający przewiduje zainstalować w ramach przedmiotowego postępowania? Zapisu PFU wynika że cała nowo projektowana strefa ma być monitorowana ale nie zostały określone żadne parametry jakościowe obrazu. Aby obraz był użyteczny wyróżnia się stopnie Wielkości elementu w obrazie(detekcja, rozpoznanie, identyfikacja) prosimy o określenie minimalnej liczby kamer w systemie.

Odp. na pytanie 2

Zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SWZ - PFU.

CZĘŚĆ OPISOWA - Opis ogólny

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Wykonawca ma zaprojektować system monitoringu na działce tj. obszar stacji ładowania i dobrać odpowiednią ilość kamer, w pkt. 6 w/w części opisowej Zamawiający określił min. wymagania techniczne.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający potwierdza że w ramach budowy przyłącza SN zakres dla całej nowej linii kablowej nie będzie dłuższy niż +/- 200m (zgodnie z zapisami SIWZ pkt 2.1.4 Załącznika nr 1) Chcemy potwierdzić że Inwestor uzgodnił w który miejscu operator energetyczny wybuduje złącze kablowe SN do którego będzie trzeba się podpiąć z linią abonencką budowaną w ramach tego zadania.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Spółka z o.o. w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Okrężna 9

www.mpk.tarnow.pl — mpk@mpk.tarnow.pl

Centrala:
14-626-96-11
14-630-06-20+22
fax 14-626-96-42

Dyspozytor: 14-630-06-19
Główny Księgowy: wew. 120
Zaopatrzenie: 14-630-06-24
Stacja Mpetrol: 14-630-06-23

Konto Bankowe: PEKAO S.A. O/Tarnów 30 1240 4748 1111 0000 4881 6753
NIP: 873-00-20-798 REGON: 850284120 KRS: 0000076369 BDO: 000030233
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego 7.778.000,00 zł

Odp. na pytanie 3

Zamawiający potwierdza że w ramach budowy przyłącza SN zakres dla całej nowej linii kablowej nie będzie dłuższy niż +/- 200m. Zamawiający załącza mapkę ze wskazaniem lokalizacji złącza kablowego średniego napięcia.

Pytanie 4.

Zgodnie z opisem SIWZ (2.1.4 zał1) „.... W ramach realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zasilenia istniejących ładowarek Plug-In na terenie zajezdni autobusowej oraz jednej mobilnej 30 kW na terenie warsztatu przy ul. Okrężnej 9 w Tarnowie.” Zamawiający posiada już stacje ładowania pojazdów na swoim terenie które należy podpiąć do nowej sieci. Prosimy o podanie ilości, modelu i producenta oraz mocy posiadanych stacji ładowania oraz wskazanie ich lokalizacji i odległości od miejsca inwestycji.

Odp. na pytanie 4

Zamawiający wyjaśnia, że zapis „istniejących ładowarek” dotyczy ładowarek będących przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 5.

Prosimy o wskazanie osoby do kontaktu w celu umówienia wizji lokalnej.

Odp. na pytanie 5

Zgodnie z zapisami Rozdziału XI SWZ:

- 1) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Maria Wieczorek , tel. 14 630 06 24

Pytanie 6.

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy infrastruktury i zrównania go z dostawą autobusów (tj.14 miesięcy) Swoją prośbę motywujemy tym że procedura UDT trwa zwykle ok 1 miesiąca a co za tym idzie realny czas wykonania przedmiotu zamówienia to 11 miesięcy. Biorąc pod uwagę konieczne formalności czas na realizację zadania jest bardzo krótki. Ewentualnie prosimy o wprowadzenie zapisu że do 12 miesięcy infrastruktura musi być gotowa do użytkowania ale certyfikacja UDT może odbyć się w kolejnych 2 miesiącach (nie później niż zakończenie całego zadania)

Odp. na pytanie 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie 7.

1.3 zał 1 do SIWZ „należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działek, a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych” –Prosimy o usunięcie lub modyfikację zapisu aby nie pozostawiał on pola do uznaniowego traktowania zakresu prac, oraz nie przekładał on na Wykonawcę ryzyk i zaniedbań w infrastrukturze obiektu w szczególności związane ze względami estetycznymi które to mogą być różnie postrzegane.

Odp. na pytanie 7

Zamawiający informuje, że „należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działek, a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych”, obejmujące przywrócenie stanu działek i nawierzchni sąsiadujących z obszarem prowadzonych prac uszkodzonych lub zniszczonych w trakcie prowadzonych prac budowlanych przez Wykonawcę.