



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie  
Plac Wojska Polskiego 2-3  
55-140 Żmigród  
tel. 71 385 30 50  
e-mail: [urząd@zmigrod.com.pl](mailto:urząd@zmigrod.com.pl)

IRL.271.3.2022

Żmigród, dnia 11 marca 2022 r.

### Do wiadomości publicznej

#### **Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dobrosławice”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (*t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129*), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dobrosławice**” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.

#### **Pytanie nr 1**

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do przetargu na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice, prosimy o odpowiedź czy dopuszczają Państwo (i projektant) zmiany materiałowe i usprawnienia technologicznie do budowy ww. obiektu względem pierwotnej dokumentacji.

Ewentualne zmiany dotyczą:

- fundament: płyta fundamentowa wg. technologii ... - (50 cm piasku ubitego, 20 cm styropianu EPS / beton C20/25 W8, zbrojenie rozproszone stalowe 25kg/m<sup>3</sup> oraz zbrojenie łączone strzemionami pod ścianami zewnętrznymi);
- ściana zewn.: od wewnątrz farba biała 2x / szpachlowanie łączeń / płyta fermacell / konstrukcja drewniana 14,5x4,5 + wełna mineralna / membrana wiatroszczelna / ruszt pod siding / siding drewniany malowany)
- ściana wewn.: od wewnątrz farba biała 2x / szpachlowanie łączeń / płyta fermacell / konstrukcja drewniana 9,5 x 4,5 + wełna mineralna / płyta fermacell / szpachlowanie łączeń / wewnątrz farba 2x
- strop: sufit podwieszany g-k szpachlowany i malowany na biało, / ruszt / wełna mineralna + konstrukcja - pas dolny więzara drewno c24
- dach: dachówka betonowa / łaty + kontrłaty / membrana / konstrukcja więzara (poddasze nieużytkowe zimne).

Z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmiany konstrukcyjne i materiałowe względem pierwotnej dokumentacji. Wszystkie ewentualne zmiany powinny zostać zatwierdzone przez projektanta oraz zamawiającego. Jeśli wprowadzane zmiany skutkują koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień i pozwoleń to przeprowadzenie odpowiednich procedur i postępowania jest po stronie Wykonawcy.

Zatwierdził

Burmistrz Gminy Żmigród

Robert Lewandowski

Pismo sporządziła: Paulina Małys  
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego  
e-mail: [irl@zmigrod.com.pl](mailto:irl@zmigrod.com.pl), [p.malys@zmigrod.com.pl](mailto:p.malys@zmigrod.com.pl) tel: 71 385 30 50 w. 30

Urząd Miejski  
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3  
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50  
e-mail: [urząd@zmigrod.com.pl](mailto:urząd@zmigrod.com.pl)