LEGENDA

- ROZDZIELNICA NISKIEGO NAPIĘCIA RYT. - PODSTAWA - GÓRNA
- ROZDZIELNICA NISKIEGO NAPIĘCIA RYT. - PODSTAWA - DOLNA
- ROZDZIELNICA NISKIEGO NAPIĘCIA NAŚ.
- ROZDZIELNICA NISKIEGO NAPIĘCIA RYT.
- SZAFKA AUTOMATYKI
- SZAFKA AUTOMATYKI
- SZAFKA TELEINFORMATYCZNA
- RYNNA ELEKTROINSTALACYJNA OCYNKOWANY RYT. - SAM.BIE. - 3-FAZOWE 400VAC - 1-FAZOWE 230VAC - TABLICA - RAMA 2-WŁĄCZNIK - PODSTAWA RYT. TRUDNOPALNA
- RYNNA ELEKTROINSTALACYJNA OCYNKOWANY RYT. CZUJNIKIEM RUCHU SUFITOWY - SAM.BIE. - 3-FAZOWE 400VAC - RAMA 2-WŁĄCZNIK - PODSTAWA RYT. PODWÓJNA
- RYNNA ELEKTROINSTALACYJNA OCYNKOWANY DO SYSTEMU ALARMOWEGO WYKRYWANIA OTWARCIA - SAM.BIE. - 3-FAZOWE 400VAC - 1-FAZOWE 230VAC - RAMA 2-WŁĄCZNIK - PODSTAWA
- RYNNA ELEKTROINSTALACYJNA OCYNKOWANY RYT. - SAM.BIE. - 3-FAZOWE 400VAC - RAMA 2-WŁĄCZNIK - PODSTAWA RYT. PODWÓJNA
- RYNNA ELEKTROINSTALACYJNA OCYNKOWANY RYT. - SAM.BIE. - 1-FAZOWE 230VAC - RAMA 2-WŁĄCZNIK - PODSTAWA RYT. PODWÓJNA
- OŚWIETLENIE AWARYJNE IP20, 230 - 10W, 3h
- OŚWIETLENIE AWARYJNE IP20, 230V, 16W, 3h
- OŚWIETLENIE AWARYJNE IP44, 230V, 35W, 3h
- 20 ROZDZIELNICA STACJONARNA IP20, Z TWORZYWA, PCE-ADAMÓW:
  - 5xCEE 32A, 5p, 400VAC
  - 1xCEE 16A, 5p, 400VAC
  - 3xCG, 16A, 250VAC
  - 1xEC32A, 3p
  - 3xBT16A, 5p
  - 1xFWD/A/0.03SR
- PRZYCISK DO ZWARCIA SZYN GŁÓWNYCH
- IMPULS RADIO
- A1 LACZNIK SCENARIUSZ POSTOJOWY

UWAGA: W PRZYPADKU ZAWARCIA ŁĄCZNIKA NA NIEPRZYMARZAŁEJ CZĘŚCI WAZUŁY - PUSZKI ESPRONOWSKIE, DO GRUBEJ, ZIMNEJ CZĘŚCI OTWORZONEJ, PRZEZ PRZYMARZNIĘCIE I ZAMIAR

W PRZYPADKU ZAWARCIA ŁĄCZNIKA NA NIEPRZYMARZAŁEJ CZĘŚCI WAZUŁY - PUSZKI ESPRONOWSKIE DO OWIERTU WYKOPYWALNEGO - PRZEJŚCIA BETONOWE, CZARNE

WSZYSTKIE ELEMENTY ZAWARCIAMIE W CZĘŚCIACH CIEPŁYCH ZAWARCIAMIE PRZY SYSTEM PRZEMARZANIA, WAZUŁY ZAWARCIAMIE W ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI TERENU.

A	Wydanie pierwsze	2018-01
Zmiana	Treść zmiany	Data

S t u d i o

Studio Projektowe	ul. Ks. Ignacego Mościckiego 7
Studio Projektowe	33-332 Krynica-Zdrój
Studio Projektowe	tel. 18 472 38 00
Studio Projektowe	ul. Pszczelowska 1 lok. 1, 30-120 Kraków

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 1, 55-011 Siechnice

Przedmiot inwestycji:
Budowa budynku pasywnego świadczącego usługi publiczne
w zdroiu-strzelcy znajdowanej w miejscowości Siechnice
na działce nr 1/1

Obręb: Siechnice, Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice, Obręb 0001 Siechnice, Arkusz: 1
ul. Osiedlowa, Nr działki 96/1, 95/4, 95/4, 108/4

Branża projektowa / nazwa opracowania: Instalacje elektryczne

Projektant:	MGR INŻ. ANDRZ GRZEGORZ SIERGIEJ	01/03/0024	
Projektant:	MGR INŻ. NORBERT KEARNEY	140/DOŚ/07	
Projektant:	MGR INŻ. NORBERT KEARNEY	140/DOŚ/07	
Sprawdzający:	MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄĆ	140/DOŚ/07	

Branża: ELEKTRYCZNA	Faza: PWZ	Skala: 1 : 500	Data: 2018-01

Instalacje elektryczne gniazd i wypustów - piętro

Numer projektu: 1419	Branża: PWZ	Faza: IE	Rodzaj: IE07	Numer rysunku: A	Format: