



Rzeczpospolita
Polska



Dobrzyń nad Wisłą, 15.02.2023 r.

IR.ZP.EM.271.1.23

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

z dnia 14.02.2023 roku

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chalin

realizowana w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Treść pytania 1

W dokumentacji przetargowej zaproponowana została oczyszczalnia, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach na przykład sbr – osad czynny z układem napowietrzania, wymagające stałej kontroli i nadzoru?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuści jedynie oczyszczalnie w technologii obrotowych złóż biologicznych, nie wymagających stałej kontroli i nadzoru.

Treść pytania 2

W dokumentacji pfu zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o podtrzymanie tego zapisu, lub informację czy zamawiający dopuści inne materiały zbiornika, bardziej podatne na korozję takie jak beton lub zbiorniki składane?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zbiornika oczyszczalni wykonanego z betonu lub stalowego, wymaga natomiast zbiornika z grp.

Treść pytania 3

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe, które dla wielkości adekwatnej do specyfikacji, nie funkcjonują na innych obiektach dłużej niż 3 lata?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązań prototypowych.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą

/-/ Piotr Wiśniewski