

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Gliwice, dn. 14.12.2023 r.

**Biuro Projektowo - Budowlano -
Inwestycyjne
mgr inż. Arkadiusz Forysiuk
ul. Harcerska 14B
44-335 Jastrzębie-Zdrój**

Sygnatura: TD23-11-0565173-03

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia zagospodarowania terenów w północnej części Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Włczaka. (TD/OGL/OMD/UB/KP/4309/2023)

Odpowiadając na pismo z dnia 28-11-2023r. informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN i oświetlenia wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, PBUE i normami N SEP-E-004.

Przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń elektroenergetycznych SN i nN należy uzgodnić nieodpłatnie w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A którego siedziba znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrocławskiej 16, natomiast przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń oświetlenia ulicznego należy uzgodnić nieodpłatnie w firmie TAURON Nowe Technologie, której siedziba znajduje się przy ul. Mirowskiej 24/116 w Częstochowie, nr tel. 572887186.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Należy wystąpić o płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres Rybnik ul. Sławików 8.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt. 1

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Katarzyna Paprotny



- LEGENDA:**
- BUDYNEK ŁAZIENKI III
 - BUDYNEK ŁAZIENKI II
 - DOM ZDROJOWY
 - MUSZLA KONCERTOWA
 - PLAC Z FONTANNĄ
 - TARAS Z ISTNIEJĄCYMI PERGOLAMI
 - KAWIARNIA LETNIA
 - PLAC REPREZENTACYJNY
- PLAC REPREZENTACYJNY - RODZAJE NAWIERZCHNI:**
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH 60 X 90 cm
 - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH - ZMIANA FAKTURY (NP. POPRZECZ RYFLOWANIE) BĄDZ ZMIANA KOLORU POPRZECZ WYMIANĄ WSKAZANYCH PŁYT NA GRANIT CIEMNOSZARY
 - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH - ZMIANA FAKTURY POPRZECZ RYFLOWANIE - PAS OSTRZEGAWCZY WZDŁUŻ KASKAD WODNYCH
 - PARKING - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ: JASNOSZAREJ (JEZDNI) I CIEMNOSZAREJ (MIEJSCA POSTOJOWE)
 - TRAWNIK
 - FREZOWANIE PŁYT GRANITOWYCH WOKÓŁ KASKAD WODNYCH I NA PRZEDŁUŻENIU PASÓW ZIELENI
- MAŁA ARCHITEKTURA:**
- K • KOSZ NA ŚMIECI
 - SIEDZISKA - DREWNIANE NAKŁADKI NA ISTNIEJĄCE BLOKI GRANITOWE
 - R ||| STOJAKI NA ROWERY (8 SZTUK)
 - L • LAMPY KIERUNKOWE - OŚWIETLENIE KASKAD WODNYCH (2 LAMPY NA KASKADĘ)
 - P1 - P4 PERGOLA (IDENTYCZNA JAK NA TARASIE DOMU ZDROJOWEGO)
 - SW • PODZIEMNA STUDNIA WODOMIERNICZA Z ZAWOREM CZERPALNYM
 - SO • SŁUP OGŁOSZENIOWY
- CHODNIK ZA ZEGAREM KWIATOWYM (BUDYNEK ŁAZIENKI I) - RODZAJE NAWIERZCHNI:**
- PŁYTY Z PIAKÓWKĄ + OBRZEŻA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 16 CM
- SKWER ZA BUDYNKIEM ŁAZIENKI III - RODZAJE NAWIERZCHNI:**
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŁAZIENKI III
 - ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z PIAKÓWKĄ CIĘTEJ + OBRZEŻE Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 16 CM
 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MINERALNA HANSEGRAND + OBRZEŻA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 16 CM
 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PIAKÓWKĄ ŁAMANEJ (DZIKÓWKI) O ZRÓŻNICOWANEJ GRUBOŚCI + OBRZEŻA Z KOSTKI GRANITOWEJ 16 X 16 CM
 - PROJEKTOWANE MURKI ŻELBETOWE TWORZĄCE KASKADOWY KLOMB - OKŁADZINA Z PIAKÓWKĄ ŁAMANEJ (DZIKÓWKI)
 - TRAWNIK
 - OBRZEŻE TRAWNIKOWE
 - FRAGMENT ISTN. OGRODZENIA - DO ROZBÓRKI
- MAŁA ARCHITEKTURA:**
- ♦ PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE: POJEDYŃCZA LAMPKA PARKOWA Z PRZECZYSTYM KŁOSZEM - JAK W POZOSTALEJ CZĘŚCI PARKU
 - ▲ ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM
 - KOSZ NA ŚMIECI
 - POSTUMENTY DO MOCOWANIA MASZTÓW Z FLAGAMI (3 SZT)
 - ZATOCZKI Z ŁAWKAMI PARKOWYMI - ANALOGICZNIE - JAK W POZOSTALEJ CZĘŚCI PARKU
- ZAKRES OPRACOWANIA - CZĘŚCI:**
- SKWER ZA BUDYNKIEM ŁAZIENKI III - część 1
 - PLAC REPREZENTACYJNY PRZY UL. M. WITCZAKA - część 2
 - PÓŁNOCNA CZĘŚĆ PARKU ZDROJOWEGO - ZIELEŃ - część 3
 - PARKING PRZY UL. M. WITCZAKA - KONCEPCJA (POZA OPRACOWANIEM)

| | | | |
|---|--|---|--------------------------|
| BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE | | | |
| mgr inż. Arkadiusz Forsyruk ul. Harcerska 14B, 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel.: 500 200 052, 535 512 399 | | | |
| TEMAT OPRACOWANIA: | ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI PARKU ZDROJOWEGO W JASTRZĘBIU - ZDROJU - | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - - UZGODNIENIA BRANŻOWE. | | |
| PROJEKTANT: (ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE): | mgr inż. architekt Izabela SŁAWIŃSKA | PODPIS PROJEKTANTA  | |
| NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | 36/08/SLOKK | | |
| SKALA RYS. | - | DATA: listopad 2023 r. | NUMER PROJ.: 188/2022 |
| | | NUMER RYS. | uzg. |

Legenda:

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| | Linie kablowe WN |
| <u>— SW —</u> | Linie napowietrzne WN |
| | Linie kablowe SN |
| <u>— nN —</u> | Linie napowietrzne SN |
| | Linie kablowe nN |
| <u>— qSW —</u> | Linie napowietrzne nN |
| | Linie kablowe oświetleniowe |
| | Linie napowietrzne oświetleniowe |
| | Linie kablowe teletechniczne |
| | Linie napowietrzne teletechniczne |

Załącznik dotyczy pisma o sygn.

TD 23-11-0565113-03

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjnymi i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
linii nN – 1 m,
linii SN – 1 m,
linii WN – 5 m

Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

14.12.2023r.
TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik
Katarzyna Raprotny