

**Adres do korespondencji:**

**Gmina Stare Czarnowo**

**ul. Św. Floriana 10**

**74 – 106 Stare Czarnowo**

**NIP: 858-173-34-28**

**tel. 91 485 70 20**

**adres strony internetowej: [www.stareczarnowo.pl](http://www.stareczarnowo.pl)**

**adres e-mail: [sekretariat@stareczarnowo.pl](mailto:sekretariat@stareczarnowo.pl)**

**adresy strony internetowej prowadzonego postępowania: [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Stare Czarnowo”.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, przekazuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

#### **Wniosek nr 1:**

Dotyczy Glinna dz. 47.

W przedmiarze nie zostały uwzględnione podbudowy pod pobocza z brukowca (ściek) - warstwa mrozoochronna z pospółki (poz. 27) i podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm (poz. 28). Prosimy o skorygowanie ilości w tych pozycjach.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza brak około 140 metrów warstw podbudowy pod poboczami z brukowca. Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar robót.

**Wniosek nr 2:**

Dotyczy wzoru umowy.

Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w umowie par. 2 pkt 5:

z:

"Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu szczegółowe kosztorysy ofertowe, dla każdego odcinka dróg, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 1)-3), zawierające wykaz cen jednostkowych w rozbiciu na ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku z uwzględnieniem wszystkich pozycji i rodzaju jednostek zawartych w przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy zastrzeżeniu, iż przedmiar robót dostarczony przez zamawiającego jest materiałem pomocniczym do obliczania ceny ofertowej. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, iż przedmiar nie zawierał wszystkich elementów opisanych w Dokumentacji Projektowej czy SST. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia."

na:

"Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu uproszczone kosztorysy ofertowe, dla każdego odcinka dróg, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 1)-3), zawierające wszystkie pozycje i rodzaju jednostek zawartych w przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy zastrzeżeniu, iż przedmiar robót dostarczony przez zamawiającego jest materiałem pomocniczym do obliczania ceny ofertowej. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, iż przedmiar nie zawierał wszystkich elementów opisanych w Dokumentacji Projektowej czy SST. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia."

**Odpowiedź:**

Zaproponowana zmiana w umowie nie wpływa w żaden sposób na sposób rozliczenia umowy, gdyż kosztorysy te są jedynie wspomagające, a rozliczenie jest ryczałtowe. Zamawiający przychyliła się jednak do wniosku, wobec czego Zamawiający zmienia brzmienie § 2, ust. 5 Wzoru umowy w ten sposób, że:

„5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu uproszczone kosztorysy ofertowe, dla każdego odcinka dróg, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 1)-3), zawierające wszystkie pozycje i rodzaje jednostek zawarte w przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy zastrzeżeniu, iż przedmiar robót dostarczony przez Zamawiającego jest materiałem pomocniczym do obliczania ceny ofertowej. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, iż przedmiar

nie zawierał wszystkich elementów opisanych w Dokumentacji Projektowej czy SST. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.”

Zamawiający udostępnia zmieniony wzór umowy.

### **Wniosek nr 3:**

Dotyczy Dębina:

Dot.: SST D-04.05.01 podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem – dotyczy wykonania C1,5/2,0 o gr. 15 cm (chodniki) i 30 cm (jezdni, pętla, zjazdy).

Tablica 4 wskazuje, że należy zastosować mieszankę o uziarnieniu 0/16 mm.

Z uwagi na kategorię ruchu – KR2 dla jezdni oraz zastosowanie ulepszanego podłoża w konstrukcji chodnika prosimy o dopuszczenie wykonania mieszanki C1,5/2 zgodnie z normą PN-EN 14227-1 na piasku (uziarnienie 0/2 mm).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie uziarnienia mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 na uziarnienie 0/11mm lub 0/8mm.

### **Wniosek nr 4:**

Dotyczy Glinna dz. 16

Dot.: SST D-04.05.01 podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem – dotyczy wykonania C1,5/2,0 o gr. 15 cm (chodniki) i 30 cm (jezdni, zjazdy).

Tablica 4 wskazuje, że należy zastosować mieszankę o uziarnieniu 0/16 mm.

Z uwagi na kategorię ruchu – KR2 dla jezdni oraz zastosowanie ulepszanego podłoża w konstrukcji chodnika prosimy o dopuszczenie wykonania mieszanki C1,5/2 zgodnie z normą PN-EN 14227-1 na piasku (uziarnienie 0/2 mm).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie uziarnienia mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 na uziarnienie 0/11mm lub 0/8mm.

**Zamawiający zmienia termin składania ofert o 2 dni, tj.:**

**Zamawiający zmienia termin składania ofert na 25 lipca 2024 r. na godz. 12.00.**

**Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 25 lipca 2024 r. na godz. 12.15.**

**Zamawiający zmienia termin związania ofertą na 23 sierpnia 2024 r.**