SZCZEGÓŁ "A"

krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15


1
12
10
5
25
10
20
15
35

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
istniejąca jezdnia

SZCZEGÓŁ "B"


12
10
25
5
10
15
20
35

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wiążąca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "H"

krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15


1
12
20
13
1
8
5
10
25
5
10
19
15
15
25
55

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wiążąca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "I"


20
13
1
12
8
5
19
10
5
25
10
25
15
15
55

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyrównań
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "C"


naw. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łam. gr. 15 cm
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wiążąca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "D"


w-wa ścieralna z betonu asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wiążąca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "E"
w-wa
w-wa
istnie

SZCZEGÓŁ "J"


opornik betonowy 12*25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15
15
5
10
5
12
10
27
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "K"


obrzeże betonowe 8*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15
3-5
25
15
3
7
10
8
3
21
kostka brukowa betonowa po przełożeniu
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "L"


krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15
12
naw. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łam. gr. 15 cm
25
10
5
10
15
20
35
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wiążąca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "F"


1
4
10
5
10
25
15
20
35

ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
wyrównawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyrównań
jąca nawierzchnia bitumiczna

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa podbudowy z chudego betonu cementowego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wiążąca z betonu asf. AC 16W 50/70- gr. 6 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "G"


1
12
10
5
10
25
20
15
35

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa podbudowy z chudego betonu cementowego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "M"


1
12
10
5
10
25
20
15
35

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyrównań
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "N"

krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15


1
1
4
1
25
15
5
10
30
20
5
15
15
55

gran

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyrównań
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego gr. 20 cm
w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 12 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH


min. 2,00
4,00
min. 2,00
chodnik na przejściu dla pieszych
0,30
płytki kierunkowe
max 6%
1-3%
max 6%
0,30
0,50
płytki ostrzegawcze
przejście dla pieszych

ZJAZD DO POSESJI


min. 2,00
szerokość zjazdu
min. 2,00
nica posesji
max 5%
szer. chodnika lub ścieżki rowerowej
max 6%
2%
max 6%

TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
TEMAT	**Przebudowa ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury na odcinku długości około 7 800 m**		
LOKALIZACJA	Jedn. ew. gm. Raszków; obr. ew. 301706_5.0013 Moszczanka dz. nr 199, 109, 239; obr. ew. 301706_5.0019 Skrzebowa dz. nr 241, 162, 230/1, obr. ew. 301706_5.0021 Szczurawice dz. nr 134 Jedn. ew. gm. Ostrów Wielkopolski, obr. ew. 301704_2.0022 Szczury dz. nr 11, 103, 130/2, 292		
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski	BRANŻA DROGOWA	DATA 09.2020
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Urbański	NR UPRAWNIEŃ UAN 7342-42/91 NR PRZYNAL. DO IZBY WKP/BD/5341/01	PODPIS

, 230/2,228;

SKALA
1:10

NUMER RYS.
6