



Sudół, dnia 16.07.2021 r.

Zn.spr.: SA.270.11.2021

### Informacja

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski udziela odpowiedzi na pytanie numer 2 z dnia 16.07.2021 r.

Pytanie 2:

Jeżeli chodzi o nasłonecznienie to czy wymagają Państwo analizy godzinowej wykonanej w programie do analizy nasłonecznienia czy wystarczy opinia na podstawie oględzin miejsca potencjalnego montażu paneli fotowoltaiki.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje opinię na podstawie oględzin za wystarczającą.

Z poważaniem  
Adam Podsiadło  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/