

WSZYSCY WYKONAWCY

2021-113296



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku położonego przy ul. Królowej Jadwigi 52,54,54a / Łąkowej 9 w Poznaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., prowadzący postępowanie w imieniu Miasta Poznania informuje, że w toku postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Czy w ramach remontu zmieniona zostanie zmienione położenie i światłość źródeł światła na klatkach schodowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem. Lokalizacja i parametry źródeł światła na klatkach schodowych podane są w projekcie inst. elektrycznej.

Pytanie 2:

Czy w ramach zadania 5.16 Remont klatek schodowych, Posadzki lastriko 3. Przeszlifowanie powierzchni posadzek w celu przywrócenia poleru, - Czy w ramach szlifowania posadzki mają zostać usunięte uskoki (ok 1 cm) spowodowane zapadaniem się budynku?

Odpowiedź:

Jeżeli występują jakiegokolwiek nierówności, w tym uskoki spowodowane np. zapadaniem się budynku, należy je przeszlifować. Ubytki na posadzkach lastriko należy uzupełnić i przeszlifować.

Pytanie 3:

Czy umiejscowienie ścieżek na podwórzu było konsultowane z pracownikami wywożącymi śmieci?

Odpowiedź:

Lokalizacja chodników (ścieżek) na dziedzińcu została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Pytanie 4:

Czy dotychczasowa roślinność i piaskownica i huštawki zostaną usunięte?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem. Roboty dot. zieleni i małej architektury należy wykonać zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Pytanie 5:

Czy planowana jest naprawa płyty fundamentowej, w tym pokrycie odsłoniętych prętów zbrojeniowych?

Odpowiedź:

Naprawa płyty fundamentowej jest do wykonania. Odkryte powierzchnie należy oczyścić i uzupełnić.

W imieniu Zamawiającego

Prezes Zarządu Spółki
/-/ Tomasz Lewandowski

Członek Zarządu Spółki
/-/ Szymon Błażek