

Bez uwag - ułtad pomiarowy wrażliwość Enea Operator

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Wydział Układów Pomiarowych
Kierownik Sekcji Układów Pomiarowych
i Jakości Energii

Wojciech Piotrowski

02 LIS. 2023

PROJEKT UZGODNIONO w ENEA Operator Sp. z o.o.
pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia/technicznymi*
znak: 32 889/2023/003/RR3
z dnia 17.07.2023 (z późniejszymi zmianami), do układu
pomiarowo-rozliczeniowego włącznie*

bez uwag/z uwagami podanymi poniżej*

Uzgodnienie traci ważność z upływem terminu ważności warunków
przyłączenia/technicznych* i braku zawarcia umowy.

Uzg. nr: 003/ZIR/RR/230/2023
22 GRU. 2023

*niepotrzebne skreślić

data, podpis, pieczęć uzgadniającego

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci
Specjalista ds. Rozwoju

Lukasz Gajewski

Szczecin, 14 grudnia 2023

Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki

Uzgodnienie dokumentacji

Dotyczy:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej BASEN o mocy 146,625 kWp”

Opinia:

Uzgodniono


Uwagi:

Bez uwag.

Nastawy zabezpieczeń należy uzgodnić osobnym pismem na etapie wprowadzenia obiektu do ruchu.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki
Kierownik

Janusz Pydo



Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul.
Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl