

-zwody poziome drut stal ocynk. fi8

-złącze rynnowe

-złącze uniwersalne krzyżowe

-zwód pionowy o wysokości 30cm

-połączenie z przewodem odprowadzającym

-maszt odgromowy l=1,5m

Dom Ludowy-budynek użytecz. publicznej		SKALA 1:100
INSTALACJA ODGROMOWA		BRANZA: ELEKTR. / RYS. E6
DANE INWESTORA:	**Gmina Głogów Małopolski** 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1	
ADRES BUDOWY:	**Budy Głogowskie** Nr.dz. 1553/4	
PROJEKTOWAŁ: **inż.** **Paweł PIWOWAR** E-117/02	PODPIS:	
DATA: kwiecień 2011		

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Steroka 24 tel. 0432 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl