

BILANS POWIERZCHNI				
DOM LUDOWY – PODDASZE				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. NETTO	POW. H>190cm
POWIERZCHNIA NETTO				
CZĘŚĆ SPORTOWA				
2.01	Biuro	wyk. dyw.	10.86	9.6
2.02	Biuro	wyk. dyw.	10.86	9.6
2.03	Pom. sędziego	plyt. cer.	7	5.53
2.04	Łazienka	plyt. cer.	3.96	3.11
2.05	Szatnia I	plyt. cer.	18.31	16.13
2.06	Łaźnia	plyt. cer.	13.37	13.37
2.08	Szatnia II	plyt. cer.	18.52	15.61
2.09	Pom. gospodarcze	pos. cem.	8.4	5.47
2.10	Pom. gospodarcze	pos. cem.	8.4	5.47
2.11	W.c.	plyt. cer.	1.43	1.43
RAZEM CZĘŚĆ SPORTOWA			101.11	85.32
CZĘŚĆ OGÓLNA				
2.12	W.c. damski	plyt. cer.	3.13	3.13
2.13	W.c. męski	plyt. cer.	5.47	5.47
2.14	Pom. środków czystości	plyt. cer.	2.13	2.13
2.15	Korytarz	plyt. cer.	21.04	20.12
2.16	Klatka schodowa	plyt. cer.	20.46	20.46
RAZEM CZĘŚĆ OGÓLNA			52.23	51.31
CZĘŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA				
2.17	Sala kola gospodyń	plyt. cer.	44.9	38.78
2.18	Aneks kuchenny	plyt. cer.	6.5	6.5
2.19	Szatnia	plyt. cer.	3.98	2.36
RAZEM CZĘŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA			55.38	47.64
CZĘŚĆ MAGAZYNOWA				
2.20	Magazyn	plyt. cer.	32.4	32.4
2.21	Magazyn	plyt. cer.	26.43	26.43
2.22	Komunikacja	plyt. cer.	10.8	10.8
RAZEM CZĘŚĆ MAGAZYNOWA			69.63	69.63
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO			278.35	253.9
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			278.35	253.9
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA			205.91	
KUBATURA			590.00	

LEGENDA

przewody CO z rur PE-RT/AL/PE-HD

VK 21s-600 640 mm
2,00
stalowy grzejnik plytowy z podejsciemm dolnym wysokosc 600mm dlugosc 640mm, nastawa wkladki n=2,0

4 C.O. — pion instalacji CO

1 C.T.W. — pion instalacji CTW

2xDn 40 St
przewody CTW z rur stalowych czarnych

2.05 +20 °C
Qwym: 923 W
nr.pom., projektowa tmp. wewnetrzna, projektowana strata ciepla

UWAGA
nieopisane srednice przewodów - Ø16x2,0
prowadzone w warstwie posadzkowej

DOM LUDOWY–budynek użytecz. publicznej	SKALA 1:100
Rzut poddasza instalacja c.o. i c.t.w	BRANŻA: SANITARNA
DANE INWESTORA: Gmina Głogów Małopolski 36-060 Głogów Młp.ul.Rynek 1	NR RYSUNKU: S19
ADRES BUDOWY: Budy Głogowskie Nr dz.1553/4	CZERWIEC 2011
Projektant: mgr inż. Małgorzata Patraszewska upr.PDK/0009/PWOS/08	PODPIS:
Opracował: inż. Daniel Kocurek	PODPIS:
Sprawdził: mgr inż. Franciszek Kurczyński upr.179/Rz/73	PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl