



Trzcieszko-Zdrój, 18.07.2024 r.

## WYJAŚNIENIE

do zapytania ofertowego sprawa: IRG.271.7.2024.IRG z dnia 16.07.2024 r.  
„Modernizacja kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w Góralicach”

W związku z trwającym postępowaniem proszę o wyjaśnienie i proszę udzielić odpowiedzi na pytania dot. remontu obiektu sportowego w Góralicach.

### Pytanie

1. Ogrodzenie: chodzi o remont ogrodzenia 1 boiska (Orlik) czy 2-ch boisk (Orlik + boisko wielofunkcyjne)?

### Odpowiedź Zamawiającego

W zakresie wykonania zadania jest remont obydwu boisk. 130 sztuk słupów ogrodzenia

### Pytanie

2. Piłko chwyty: na tym obiekcie są aż 4 piłko chwyty. czy chodzi o wszystkie piłko chwyty?

### Odpowiedź Zamawiającego

Tak wszystkie 4 piłko chwyty, remont 18 słupów oraz dostarczenie i montaż siatek.

### Pytanie

3. Boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia: Używają Państwo określenia "cała powierzchnia poliuretanowa" i podają Państwo wymiar 19x32 ale jest to tylko wymiar boiska wielofunkcyjnego. bez bieżni. pisząc w ten sposób wprowadzają państwo wykonawców w błąd. Proszę jasno określić czy chodzi tylko o boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x32 czy boisko + bieżnia? Jeśli boisko + bieżnia to proszę dokładnie określić powierzchnię bieżni do remontu oraz zakres prac do wykonania.

### Odpowiedź Zamawiającego

Remont boiska wielofunkcyjnego 610 m<sup>2</sup> poprzez natrysk (czyli mycie, klejenie- impregnacja kolor czerwony ceglasty natrysk 2x i malowanie linii) oraz bieżnia do skoku w dal 27x1,40 cm. = 37,80 m<sup>2</sup>. (czyli mycie, klejenie- impregnacja kolor zielony natrysk 2x i malowanie linii), oraz bieżnia do biegania 70x4 = 280 m<sup>2</sup> (czyli mycie, klejenie- impregnacja kolor zielony natrysk 2x i malowanie linii).

### Pytanie

4. Proszę w zapytaniu określić również rodzaj granulatu epdm, który ma być zastosowany. Są granulaty z produkcji pierwotnej i barwione oraz granulaty z recyklingu. każdy z nich ma inną cenę oraz inną jakość. wszystko to wiąże się z gwarancją i wyglądem nawierzchni później. Zalecam granulaty epdm z produkcji pierwotnej (czyli nowy). posiada On wszystkie atesty i certyfikaty oraz najdłużej zachowa wygląd. zalecam też aby w zapytaniu było to wymagane. taki zapis spowoduje, że każdy wykonawca będzie wyceniał natrysk na tym samym granulacie. wykluczy to pomyłki.

### Odpowiedź Zamawiającego

Rodzaj granulatu epdm, z produkcji pierwotnej, o frakcji 0,5-1,5 posiadający Certyfikat IAAF, ITB oraz PZH. Jednocześnie należy dostarczyć oświadczenie posiadanych certyfikatów.

- pierwsza warstwa – mata elastyczna o grubości standardowej ok. 10-11 mm – mieszanina granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm i lepiszcza pu – warstwa układana maszynowo przy pomocy specjalistycznej układanki do mas poliuretanowych,

- druga warstwa – natrysk o stałej grubości ok. 2-3 mm – mieszanina granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5 mm i systemu poliuretanowego – warstwa układana przy pomocy specjalistycznej natryskarki do mas poliuretanowych.

Minimalne parametry:

2. Wytrzymałość na rozciąganie  $\geq 0,5$
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu  $\geq 70\%$
4. Amortyzacja/redukcja siły 40-45%
5. Odkształcenie pionowe w temp. 23<sup>o</sup> C  $\leq 1,8$
6. Tarcie współczynnik 65-75

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14877 i posiadać atest PZH.

**BURMISTRZ**  
*Bartłomiej Wróbel*