

**WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

wraz z odpowiedziami Zamawiającego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 12/P/2020

Nazwa zadania: „**Modernizacja instalacji wentylacji w pomieszczeniach 7D i 11D**”**Wykonawca w niniejszym postępowaniu zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:**

1. Proszę o podanie informacji w jaki sposób zamierzacie podwiesić sufit oraz wyregulować przy wysokości do stropu do 30 cm.
2. Czy przewidujecie Państwo zastosowanie wyoblen przy sufitach?
3. W jaki sposób należy obrobić sufit przy maszynach?
4. Czy w pomieszczeniach będzie kaskada ciśnień?
5. Proszę o wskazanie ilości oraz wskazanie rozmieszczenia klap p poż

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

- 1/. Strop w każdym miejscu sufitu podwieszanego jest oddalony o co najmniej 80cm
- 2/. Tak, wyoblenia są konieczne
- 3/. Maszyny (boksy) są wykonane ze stali lub ołowiu i do nich można przymocować wyoblenia
- 4/. Tak będzie kaskada ciśnień.
- 5/. Wszystkie pomieszczenia objęte inwestycją są w jednej strefie ppoż. więc nie ma potrzeby montażu klap.

Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie stanowią istotnych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące czasu, miejsca i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
Ośrodek Radioizotopów POLATOM

DIREKTOR

.....mgr inż. Tomasz Dziel.....

Kierownik Zamawiającego