



Nowy Dwór Mazowiecki, 27.06.2022 r.

**Dot.** *Przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowym Dworze Mazowieckim”, nr ref.: ZP/1/06/22*

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim przesyła odpowiedź na zadane przez Państwa pytanie:

**Pytanie 1:**

W dokumentacji projektowej branży elektrycznej występują rozbieżne dane dotyczące przekroju kabli które mają zostać użyte do wykonania linii kablowej na odcinku TRAFO -> SZR oraz na odcinku AGREGAT -> SZR. Zgodnie z dziennikiem kablowym i tabelą obliczeń technicznych znajdujących się w projekcie branży elektrycznej obydwie linie kablowe powinny zostać wykonane 4 kablami YKY 1x240mm<sup>2</sup>. Natomiast zgodnie z rysunkiem E-05 linia kablowa na trasie TRAFO -> SZR ma zostać wykonana 8 kablami YKY 1x240mm<sup>2</sup>, natomiast linia kablowa AGREGAT -> SZR ma zostać wykonana 4 kablami YKY 1x300mm<sup>2</sup>. Prosimy o weryfikację poprawności doboru kabli oraz zabezpieczeń zawartych w tabeli obliczeniami technicznymi oraz informacje które informację są prawidłowe i jakimi kablami mają zostać wykonane ww. linie kablowe. Jednocześnie nawiązując do pkt 19.11 SIWZ informujemy, że przedmiar robót branży elektrycznej w poz. nr 4 zawiera wykonanie 80m linii kablowej linii kablowej 4xYKY 1x240mm<sup>2</sup>.

Odpowiedź:

Instalację należy wykonać zgodnie z obliczeniami technicznymi i dziennikiem kablowym znajdującymi się w opisie technicznym branży elektrycznej. W załączeniu przedstawiono poprawiony rysunek E-05.

**Pytanie 2:**

W zamieszczonym w dokumentacji projektowej dzienniku kablowym nie wymieniono linii kablowej SZR -> RG wykonanej przewodami 2x4xLGY 240mm<sup>2</sup>. Nawiązując do pkt 19.11 SIWZ, również przedmiar robót w naszej ocenie przedmiar robót nie zawiera prac związanych z ułożeniem tej linii kablowej.

Odpowiedź:

Linie kablową SZR->RG należy wykonać przewodami 4xYKY 1x240mm<sup>2</sup>. W załączeniu przedstawiono poprawioną stronę schematu RG. Koszt linii zasilające RG należy uwzględnić w cenie rozdzielnic RG



### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony w projekcie branży elektrycznej dziennik kablowy zawiera wszystkie kable/przewody niezbędne do prawidłowego wykonania zadania objętego projektem.

### Odpowiedź:

Dziennik kablowy przedstawia główne kable i przewody niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania należy sprawdzić zgodność przyjętych w projekcie rozwiązań z DTR zakupionych urządzeń.

W razie konieczności należy jednak dostosować listę kabli do wymagań producenta danego urządzenia.

### **Pytanie 4:**

Nawiązując do pkt 19.11 SIWZ, informujemy, że przedmiar robót branży elektrycznej zawiera dwie pozycje (nr 15 oraz 165) na dostawę agregatu prądotwórczego, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie w zakres zamówienia wchodzi dostawa jednego agregatu prądotwórczego.

### Odpowiedź:

TAK – inwestycja obejmuje dostawę jednego agregatu prądotwórczego.

### **Pytanie 5:**

Nawiązując do pkt 19.11 SIWZ, informujemy, że przedmiar robót branży elektrycznej nie zawiera pozycji na wykonanie przepustów rurami fil60 które zgodnie z dokumentacją projektową branży elektrycznej należy wykonać.

### Odpowiedź:

Rury osłonowe należy ułożyć na etapie wylewania fundamentów. Rury osłonowe zawarte zostały w pozycji nr 3 przedmiaru (Ułożenie rur osłonowych z PCW)

### **Pytanie 6:**

Prosimy o weryfikację informacji zawartych w STWiOR o przekrojach linii zasilających z agregatu prądotwórczego - zgodnie z zapisami agregat o prądzie znamionowym ma być połączony z SZR kablami o przekroju 70mm<sup>2</sup>.

### Odpowiedź:

STWiOR branży elektrycznej, pkt. 2.3 Agregat prądotwórczy - Treść powinna brzmieć następująco: „... Do układu SZR należy doprowadzić WLZ (4x YKY 1x240mm<sup>2</sup>), linie zasilające agregat-SZR oraz SZR-RG wykonać linkami YKY 1x240mm<sup>2</sup>. ...”

### **Pytanie 7:**

Zgodnie z dokumentacją projektową branży instalacyjnej **PROJEKT TECHNICZNY - SIECI WÓD-KAN** podczas prac przy rurociągu wody surowej ze studni głębinowych nr 1 i nr 2 należy rozebrać nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych wraz z odwiezieniem destruktu. Zgodnie z przedmiarem „SUW NDM PR\_2022\_03\_sieci\_wod\_kan” w pozycjach 114 oraz 115 zawarto



**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100  
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki  
tel: (48 22) 775 73 38  
fax: (48 22) 775 73 28

biuro@zwik.nowydwormaz.pl  
www.zwikndm.pl  
REGON: 017441290  
NIP: 531-000-49-28

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040

---

jedynie wykonanie podbudowy o łącznej grubości 25cm. Nawiązując do pkt 19.11 SIWZ informujemy, że w przedmiarach robót nie ujęto prac związanych z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.

Odpowiedź:

W ofercie należy wycenić pozycje zgodnie z przedmiarem, tj. podbudowę bez odtworzenia nawierzchni bitumicznych. Nawierzchnia asfaltowa będzie otworzona po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w ramach odrębnego zadania.