



Konin, 15.07.2024r.

WSZ-EP-22/847/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie do wymogów ochrony przeciwpożarowej – remont systemu oddymiania klatek schodowych ( K1, K2 i K3 ) i korytarzy w budynku A wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - obiekt przy ul. Szpitalnej 45”.**

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**1. Czy obiekt wyposażony jest w agregat prądowłrczy do celów przeciwpożarowych, jeśli tak, prosimy o podanie bilansu prądowego?**

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szpital posiada agregaty prądowłrcze, które zabezpieczają cały obiekt Szpitala. Nie ma agregatu prądowłrczego dedykowanego wyłącznie do celów przeciwpożarowych.**

**2. Czy budynek posiada podwójne przyłtczne GPZ?**

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekt szpitala posiada podwójne przyłtczne GPZ.**

**3. Czy dostępna jest dokumentacja kłap transferowych systemu wentylacji pożarowej?**

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji dot. kłap transferowych systemu wentylacji pożarowej.**

**4. Czy szyb z windą dla ekip ratowniczych objęty jest zakresem opracowania?**

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szyb z windą dla ekip ratowniczych nie wchodzi w zakres opracowania.**

**5. Czy zakres prac obejmuje wymianę stolarki drzwiowej na stolarkę w klasie EIS?**

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stolarka drzwiowa nie wymaga wymiany i jest poza zakresem opracowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.