



# ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin  
tel. 81 528-66-07, fax. 81 528-66-01

Lublin, dnia 28 lutego 2024 r.

IGM-ZP.272.3.2024.AW1

## Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w związku z zapytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej”**, uprzejmie informuję:

Pytanie nr 1 Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i dokumentacji projektowej o zakres prac dotyczący montażu PWP.

Odp. Wykonanie montażu PWP nie jest przedmiotem zamówienia. Został on wykonany w odrębnym zamówieniu.

Pytanie nr 2 Proszę o doprecyzowanie zakresu obowiązującego do wyceny branży sanitarnej. Czy dla branży sanitarnej obowiązuje zakres zgodny ze spisem robót budowlanych dn. 24.01.2024r., który to nie obejmuje zaplecza, a jedynie salę sportową. Czy zgodnie z projektem sanitarnym wewnętrznym i zewnętrznym? Jeśli obowiązuje zakres zgodny z dokumentacją, proszę o uzupełnienie przedmiaru w branży sanitarnej.

Odp. Zakres obowiązujący do wyceny branży sanitarnej został określony w Spisie robót budowlanych dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej”.

Pytanie nr 3 Prosimy o jasne określenie zakresu wykonania utwardzeń - wskazanie miejsc projektowanych utwardzeń, określenia warstw (przekroji przez nawierzchnię), ilości do wykonania.

Odp. Na rys. Z/1.1 graficznie zaznaczone są place do wykonania utwardzenia. Sposób wykonania opisany jest w Spisie robót budowlanych dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej” w punkcie Roboty zewnętrzne dotyczące zagospodarowania: c) wykonanie placu przed budynkiem zgodnie z PZT, rys Z/1.1.

Pytanie nr 4 Prosimy o wskazanie projektowanych miejsc, w których należy wykonać obrzeża.

Odp. Wykonanie obrzeży dotyczy zakończenia opaski budynku i brzegów chodników. Na rysunku Z/1.1 chodnik dojścia do osobnego wyjścia z sali gimnastycznej jest pokazany jako istniejący. W opisie prac do wykonania i przedmiarze został ujęty ze względu na jego stan do wykonania.

Pytanie nr 5 Prosimy o potwierdzenie, iż w zakres zamówienia nie wchodzi wymiana pokrycia dachowego na części B (pomieszczenie szatni, sanitariatów, kotłowni gazowej).

Odp. Wymiana pokrycia dachowego na części B (pomieszczenie szatni, sanitariatów, kotłowni gazowej) nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 6 Czy kotłownia gazowa jest przedmiotem zamówienia?

Odp. Kotłownia gazowa nie jest przedmiotem zamówienia. Została wykonana w odrębnym zamówieniu.

Pytanie nr 7 Czy demontaż instalacji wod-kan jest w zakresie zamówienia?

Odp. Demontaż instalacji wod-kan nie jest w zakresie zamówienia. Został on wykonany w odrębnym zamówieniu.

Pytanie nr 8 Czy montaż urządzeń sanitarnych na zapleczu jest w zakresie zamówienia?

Odp. Montaż urządzeń sanitarnych na zapleczu nie jest w zakresie zamówienia. Zostanie on wykonany przez Użytkownika we własnym zakresie.

Pytanie nr 9 Czy Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć dokumenty dotyczące ścianki wspinaczkowej wymienione w specyfikacji wykonania?

Odp. Zamawiający nie wymaga, aby do oferty dołączyć dokumenty dotyczące ścianki wspinaczkowej wymienione w specyfikacji wykonania.

Członek Zarządu  
/...../ Grzegorz Koziół