

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

Dotyczy: postępowań o udzielenie zamówień w trybie podstawowym na Roboty budowlane:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Święck Wielki - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznaczenie sprawy: 01/I/2024
2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec - Perlejewo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2616B - ul. Drohicka w Ciechanowcu - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznaczenie sprawy: 02/I/2024
3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2058B Kulesze Kościelne - Gołaszce Mościckie - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznaczenie sprawy: 03/I/2024
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2037B gr. woj. – Dmochy Wochoy – dr. kr. nr 63 - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznaczenie sprawy: 05/I/2024
5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2106B Kobusy - Radziszewo-Sieńczuch - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznaczenie sprawy: 06/I/2024

W odpowiedzi na zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

Zapytanie:

1. Jeżeli zamiarem Zamawiającego jest rozbudowa drogi wyłącznie w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy, zjazdów oraz elementów odwodnienia proszę o usunięcie z PFU w pkt 1.1.2 zapisów o konieczności spełnienia warunków i wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych dla pozostałych elementów dla których nie zaplanowano do realizacji żadnych prac.
2. W przypadku braku akceptacji na powyższe proszę o potwierdzenie czy należy przewidzieć do wyceny przebudowę dróg dla pieszych o szerokości niezgodnej z ww. rozporządzeniem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie należy przewidzieć do wyceny przebudowę dróg dla pieszych o szerokości niezgodnej z rozporządzeniem chyba, że PFU wskazuje budowę chodników.

Zapytanie:

3. Czy należy przewidzieć projektowanie i budowę dróg dla pieszych przez miejscowości?

Wyjaśnienie:

Tak, jeżeli PFU na to wskazuje.

Zapytanie:

4. Zamawiający przewiduje konieczność przebudowy ogrodzeń jeśli zajdzie taka potrzeba? Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie również przebudowę kolidujących lub niekolidujących istniejących w pasie drogowym ogrodzeń?

Wyjaśnienie:

Nie, Zamawiający nie przewiduje konieczności przebudowy ogrodzeń.

Zapytanie:

5. Czy zamiarem Zamawiającego jest przebudowa tylko istniejących zjazdów o utwardzonej nawierzchni czy również budowa zjazdów do pozostałych działek przylegających do drogi?

Wyjaśnienie:

Tak, zamiarem Zamawiającego jest przebudowa tylko istniejących zjazdów o utwardzonej nawierzchni.

Zapytanie:

6. Proszę o przekazanie informacji na temat podłoża gruntowego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada takiej informacji.

Zapytanie:

7. Czy dla konstrukcji poszerzeń w sytuacji gruntów o kategorii nośności niższej od G1 Zamawiający przewiduje wzmocnienie podłoża gruntowego przez ułożenie dodatkowych warstw stabilizowanych cementem.

Wyjaśnienie:

Nie, zgodnie z PFU Zamawiający nie przewiduje wzmocnienie podłoża gruntowego przez ułożenie dodatkowych warstw stabilizowanych cementem.

Zapytanie:

8. Proszę o przekazanie informacji o istniejącej konstrukcji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada informacji o istniejącej konstrukcji.

Zapytanie:

9. Jeżeli zamiarem Zamawiającego jest ułożenie na istniejącej nawierzchni warstw opisanych w PFU proszę o wprowadzenie zmiany w pkt.1.1.3, że wymóg projektowania konstrukcji na okres 20 lat dotyczy wyłącznie poszerzeń jezdni.

Wyjaśnienie:

Tak, że wymóg projektowania konstrukcji na okres 20 lat dotyczy wyłącznie poszerzeń jezdni.

Zapytanie:

10. Czy Zamawiający przewiduje konieczność budowy kanalizacji deszczowej?

Wyjaśnienie:

Nie, Zamawiający nie przewiduje konieczności budowy kanalizacji deszczowej chyba, że zawarte jest to w PFU.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz