

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Lednicka 16a
tel. 12 278-20-10, 250-11-90

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Remont drogi na działce nr 119 w Śledziejowicach”

Zamawiający – **Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce 32-020 Wieliczka ul. Lednicka 16a** informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z 08.04.2021 r.:

- 1. Proszę o doprecyzowanie pozycji z przedmiaru robót nr 8.17; 8.18 „Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z doprowadzeniem do grupy nośności G1...”*

Czy należy w tej pozycji skalkulować stabilizację podłoża, jeśli tak, to proszę o podanie wymaganych parametrów stabilizacji

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową istniejące podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1 o parametrach $E_2 \geq 80$ MPa; $I_s \geq 0,97$; $E_2/E_1 < 2,2$ poprzez stabilizację mechaniczną.

W miejscach wątpliwych, w przypadku braku możliwości osiągnięcia zakładanych parametrów poprzez stabilizację mechaniczną istniejącego podłoża doprowadzenie do grupy nośności G1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, na przykład na podstawie specyfikacji technicznych STWIOR. D-04.04.00A poprzez wykonanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 zaklinowanego klincem gr. 20 cm w warstwie separacyjno-filtracyjnej i wzmacniającej z geotkaniny 100/100 kN/m lub na podstawie STWIOR. D-04.05.01A poprzez stabilizację istniejącego gruntu o parametrach $C_3/4 \leq 6,0$ MPa gr. 20 cm.

Zamawiający informuje, że nie zmienia treści SWZ, w tym terminu składania i otwarcia ofert.

Z up. Dyrektora
Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce
mgr Elżbieta Kłapa
inspektor
Podpis odręczny