



**Zamawiający:**

Uniwersytet Pomorski w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

**INFORMACJA**

**Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa agregatu prądotwórczego, UPS oraz wykonanie projektu zasilania serwerowni wraz z automatyką i monitorowaniem środowiska – nr postępowania 11/TP/2024**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

„Czy dopuszczają Państwo opcję wydłużenia czasu realizacji do 16tyg? (ok. 4mies)”

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak, zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 16 tygodni.**

**Zmianie ulega SWZ Dział V pkt 1 IDW, który otrzymuje brzmienie:**

„**Maksymalny termin wykonania zamówienia do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy**”

**Pytanie nr 2:**

„Jeśli zgodnie z DZIAŁEM III Opis przedmiotu zamówienia punkt. 17. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej w SWZ to czy Zamawiający może wykreślić zapis z Cześć III Opis przedmiotu zamówienia, gdzie w wymaganym zakresie usług pojawia się wymóg: - Wizytę w siedzibie Zamawiającego przed złożeniem oferty w celu oceny technicznej warunków instalacji oraz kosztów prac instalacyjnych?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający modyfikuje SWZ:**

**Zamawiający zmienia treść pkt. 17 (DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia IDW), który otrzymuje brzmienie:**

„**17. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej obiektów w celu oceny technicznej warunków instalacji oraz kosztów prac instalacyjnych.**

**W celu odbycia wizji Wykonawca musi złożyć wniosek do Zamawiającego o odbycie wizji lokalnej obiektów - zamawiający wyznaczy termin wizji.**

**Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Zamawiający odrzuci ofertę, która została złożona, przez Wykonawcę, bez odbycia wizji lokalnej.”**

**Pytanie nr 3:**

„Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia dla UPS - główny serwerowni wymaga, aby ilość baterii w 1 łańcuchu wynosiła 36-44 szt. baterii 12V. Czy Zamawiający dopuści 30-50 szt. baterii 12V, skoro to Wykonawca ma dobrać czas podtrzymania?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Tak, zamawiający dopuszcza 30-50 szt. baterii 12V.**

**Pytanie nr 4:**

„Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia dla UPS - główny serwerowni wymaga, aby moduł baterii składał się z baterii 45 Ah/12V, co jest dużym ograniczeniem. Czy Zamawiający dopuści inną pojemność baterii, skoro to Wykonawca ma dobrać czas podtrzymania?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuszcza inną pojemność baterii jednak nie mniejszą niż 45 Ah/12V.**

**Pytanie nr 5:**

„Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia dla UPS - do szaf serwerowych wymaga, aby wymiary zasilacza UPS i baterii w szafie rack 19” wynosiły 5U. Czy Zamawiający dopuści wymiary zasilacza UPS i baterii w szafie rack 19” wynosiły 7U?”

***Odp. Zamawiającego:***

**Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.**

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę dodatkowego czasu na przygotowanie oferty przez Wykonawcę, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy Pzp** Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **05.07.2024 do godziny 09:00**

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 05.07.2024 r. o godz. 11:00**

Zmianie ulega **pkt 1, 2** Dział XIII Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 1** Dział XI Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą.

Było 27.07.2024 r., jest 03.08.2024 r.

**Kanclerz**

**Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku  
mgr Emilia Simonowicz**

.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu