

Wągrowiec, dnia 17.08.2022r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie nr 1: Dzień dobry. Uprzejmie proszę o informację w jaki sposób mamy państwu wycenić budowę ulicy Jesiennej w Wągrowcu. Czy kosztorys ma być wyceniony tylko na podstawie przedmiaru czy też ma zawierać koszt kanału technologicznego oraz wymianę linii kablowej oświetleniowej (Uwaga na stronie 2 i 3 SWZ) - niestety na podstawie tych 2 uwag nie jesteśmy w stanie tego wycenić.

Odpowiedź do pytania nr 1: Wycena ma zawierać również wycenę kanału technologicznego (osadzenie 4 sztuk studni SK1 wraz z włączami pomiędzy studniami należy osadzić rurę PCV 160 mm długości ca. 100 mb) głębokość posadowienia kanału min. 80 cm. Wycena winna zawierać również demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego w ul. Jesiennej (linia kablowa, słupy oświetleniowe, oprawy) oraz posadowienie nowego oświetlenia typu led.

**ZATWIERDZAM
BURMISTRZ
MIASTA WĄGROWCA**

/-/ JAROSŁAW BERENDT