



Poziom porównawczy 270,00 m n.p.m

Rzędna terenu projektowanego	274,38			275,66			276,30		278,49
Rzędna dna rury	273,25			274,59			275,16		275,92
Głębokość [m]	1,13			1,27			1,14		2,57
Średnica/spadek	ø160 PVC-U SN8							ø160 PVC-U SN8	
		15,15				6,60	i=8.6%	5,10	i=15.0%
Odległość [m]	0,00			15,16		21,74			26,85

Oznaczenia	Studzienka bet. Ø500	Studzienka bet. Ø600 KS-03	Studzienka bet. Ø600 KS-02	Studzienka bet. Ø600 KS-01
------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

_____ Przewód kanalizacyjny

1. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA PRZY SKRZYŻOWANIACH Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM (ZINWENTARYZOWANYM I NIEZINWENTARYZOWANYM).
2. DOKŁADNE RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA USTALIĆ W TRAKCIE MONTAŻU.
3. PROWADZENIE KANALIZACJI DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. POSADOWIENIE STUDZIENEK I KOLIZJE Z PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA.