



Zadanie pn. „Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie” dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Bierutów, dnia 20.11.2023 r.

IR.271.25.2023.JP.4

Zapytanie nr 3 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

W opisie technicznym pkt 10 str. 36/59 jest zapis, że „wszystkie elementy budowlane zastosowane w projektowanym budynku będą nierozprzestrzeniające ognia. Czy w związku z tym zapisem, stolarka drzwiowa i okienna oraz schody stalowe kręcone, mają być zaimpregnowane do klasy NRO?

Odpowiedź: Drzwi i okna nie mają tego wymogu. Schody stalowe zabezpieczyć farbą puchnącą.