



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 366/23

Poznań, dnia 29.05.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy-
platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-31/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Relokacja mebli laboratoryjnych z budynków Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z ich renowacją, montażem, uruchomieniem oraz podłączeniem do mediów w budynku Collegium Pharmaceuticum 2 Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz dostawa nowych mebli laboratoryjnych wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem i uruchomieniem oraz podłączeniem do istniejących kanałów wentylacyjnych i mediów w budynku Collegium Pharmaceuticum 2 Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający opisując blaty ceramiczne ma na myśli ceramikę monolityczną czy ceramikę litą wielkogabarytową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opisując blaty ceramiczne wymaga ceramiki monolitycznej.

Pytanie 2:

Jakiej minimalnej grubości Zamawiający oczekuje dostarczenia blatów z konglomeratu kwarcowo granitowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga blatów z konglomeratu kwarcowo-granitowego o minimalnej grubości 20 mm na powierzchni płaskiej blatu oraz minimum 26 mm wraz z podniesionym obrzeżem.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nadstawki z profili stalowych, kwadratowych o wym. 20x20 mm, z doprowadzonymi mediami zasilania elektrycznego, sieci komputerowej oraz z możliwością podpięcia wody oraz gazu technicznego w kolumnach nadstawki?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wykonania nadstawki z profili stalowych, kwadratowych o wym. 20x20 mm.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,