

Wrocław, dn. 18.08.2020 r.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

/strona www./

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym pt.:
REMONT OGRODZENIA W GOS WYSOKI KAMIEN
nr sprawy WNP/634/PN/2020**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) do Zamawiającego, zostały skierowane zapytania (*zachowano oryginalną treść pytań*) o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Co zamawiający rozumie przez pojęcie dokumentacja powykonawcza? Czy zamawiającemu chodzi o dokumentację geodezyjną powykonawczą i zgłoszenie powyższych robót do Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego?
2. W STWiOR brak jakichkolwiek informacji na temat podmurówki. Proszę o podanie jej wymiarów, szkicu itp. danych niezbędnych do właściwego opisu przedmiotu zamówienia

ODP. Zamawiający nie narzuca rodzaju wykonanej podmurówki, może być wykonana jako betonowa wylewana na mokro lub prefabrykowana. Decyzja należy do Wykonawcy i jego doświadczenia wykonywania ogrodzenia panelowego w terenie górskim.

Dokumentacja powykonawcza ma określać rodzaj wykonania ogrodzenia, wielkość i rodzaj podmurówki (głębokość posadowienia, długość), ilość i rozstaw słupków, określenie wysokości ogrodzenia, wysokości i szerokości bram i furtek itp. Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej, pokazania wykonanego pasa ochronnego przy ogrodzeniu, określeniu ilości usuniętych drzew i zakrzaczeń.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB)

Rozdział XI – sposób rozliczania robót:

Podstawą płatności za wykonane roboty remontowo budowlane są podpisane przez wykonawcę oraz zamawiającego częściowe oraz końcowy protokół odbioru robót.

Rozliczenie wykonanych robót będzie ryczałtowe zgodne z ceną określoną przez Wykonawcę w ofercie.

III. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

- IV. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

/.../

.....

p. Barbara MEKARSKA

Wyk. w 1 egz.
Wyk. Jakub WESOŁOWSKI tel. 261 658 666
Wrocław 18.08.2020 r.
T 263