



Lidzbark Warmiński, 2022-04-07

RI.271.8.7.2022

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do postępowania na zadanie w części w ramach inwestycji pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW”

Informacja

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.04.2022 r. o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr RI.271.8.2022 na zadanie w części w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” Zamawiający – Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129 t.j.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Z jakiego materiału należy wykonać wyspę ronda przewidzianą do wykonania w ramach przebudowy ul. Kanałowej? Czy ma to zostać wykonane z kostki betonowej, kostki granitowej czy może jedynie ma to zostać obsiane trawą?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zaleca wykonanie wyspy ronda w ul. Kanałowej z kostki granitowej, ponieważ niniejsze rondo ma być wykonane jako niskie aby umożliwić przejazd pojazdom ciężkim typu TIR oraz innym samochodom ciężarowym.

Zatwierdził:
Z up. Burmistrza
Tomasz Nykiel
z-ca Burmistrza