



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

Świnoujście, 30.06.2021r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/ 0737/181/2021/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład Wydrzany II – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część B**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź.

Pytanie nr 31

Czy dopuszcza się inne niż wyspecyfikowane w punkcie B.1.2.10 PFU rozwiązanie odprowadzenia koncentratu RO do oczyszczalni ścieków, przy założeniu wymaganych warunków hydraulicznych obowiązujących w instalacji oczyszczalni ścieków. Prosimy również o wskazanie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia na wlocie koncentratu do punktu zrzutu za oczyszczalnią ścieków.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne niż wyspecyfikowane w punkcie B.1.2.10 PFU rozwiązanie odprowadzenia koncentratu RO do oczyszczalni ścieków, pod warunkiem zagwarantowania nie gorszego bilansu energetycznego dla tego procesu i spełnieniu wymaganych warunków hydraulicznych wymaganych na styku z instalacją oczyszczalni ścieków oraz zgodności z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowego warunku, że na etapie wykonania projektu budowlanego, przed złożeniem dokumentacji na pozwolenie na budowę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie doprowadzenia koncentratu na oczyszczalnię ścieków jest korzystniejsze pod względem kosztów eksploatacji od rozwiązania zawartego w PFU. W przypadku gdy Zamawiający nie zaopiniuje pozytywnie tego rozwiązania (czy pod względem ekonomiki eksploatacji czy bezpieczeństwa eksploatacji) Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować i wykonać instalację do odprowadzania koncentratu z RO na oczyszczalnię ścieków zgodnie z zapisami PFU w wersji zgodnej z tekstem ogłoszonym pierwotnie. Odmienne rozwiązanie może być zatem przyjęte do wyceny na wyłączne ryzyko Wykonawcy i nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zwiększenia kosztów inwestycji, w przypadku braku akceptacji tego rozwiązania przez Zamawiającego, na etapie uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

W odpowiedzi na drugą część pytania Zamawiający wskazuje, że w ocenie Zamawiającego, odprowadzanie koncentratu do ścieku oczyszczonego, będzie wymagało punktu rozprężnego i grawitacyjnego włączenia w kanał zrzutowy ścieku oczyszczonego, tym niemniej element ten



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

musi zostać poddany przez Wykonawcę analizie technicznej na etapie sporządzania projektu budowlanego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, po uprzednim wskazaniu terminu przez Wykonawcę, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Dyrektor Naczelny
mgr inż. Małgorzata Bogdał

~~PREZES~~
~~DYREKTOR NACZELNY~~
mgr inż. Małgorzata Bogdał