

Zamawiający
Gmina Paszowice

Paszowice, 31.07.2023 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

GK.I.271.8.2023

W prowadzonym postępowaniu przetargowym „**Zakup wraz z dostawą wodomierzy na potrzeby gminnej sieci wodociągowej gminy Paszowice**” zostały zadane następujące pytania, poniżej odpowiedzi na nie:

Pyt. nr 1 - Pytanie dot. §1 wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuszcza realizację całego procesu regeneracji wodomierzy zgodnie z wymaganiami Dyrektywy MID przez Wykonawcę (producenta wodomierzy) w swoim własnym zakładzie z uwagi na fakt, iż podmioty nie posiadające odpowiednich modułów nadanych przez krajową bądź europejską jednostkę notyfikującą nie mają możliwości regenerowania wodomierzy z MID podlegających ocenie zgodności? Zwracamy uwagę, że zapisy zawarte w §1 wzoru umowy ust.2, 4-7 nie są spójne z wymaganiami określonymi w SWZ.

Odp. – Zamawiający opublikował prawidłowy załącznik nr 5.

Pyt. nr 2 - Prosimy o wyjaśnienie lub wykreślenie pkt.4,6,7 w &1 przesłanego wzoru umowy. O jaką regenerację wodomierzy i jakie części do regeneracji Państwu chodzi? Otrzymacie Państwo fabrycznie nowe wodomierze i jeśli będzie się z nimi coś działo w trakcie eksploatacji, wtedy uruchamiana jest procedura reklamacyjna. zapewniająca wymianę lub naprawę przez Producenta.

Odp. – Zamawiający opublikował prawidłowy załącznik nr 5.

Pyt. nr 3 - Prosimy o zrezygnowanie z wymogu dostarczenia do każdej dostawy wodomierzy, osobnego wykazu wodomierzy i nakładek radiowych, o którym jest mowa w pkt7.&4 umowy. Będziecie Państwo otrzymywali wodomierze bezpośrednio od Producenta i nie będzie możliwości, żeby przygotować taki wykaz.

Odp. – Zamawiający opublikował prawidłowy załącznik nr 5.

Pyt. nr 4 - Czy Zamawiający dopuszcza wodomierze DN15 i 20 o wyższym współczynniku R=125, umożliwiające dokładniejszy pomiar?

Odp. Tak, zamawiający określił jedynie minimalne wymagania.

Pyt. nr 5 - Czy Zamawiający dopuszcza nakładki radiowe informujące o bieżącym stanie wodomierza i jednym historycznym na koniec dnia poprzedniego miesiąca?

Odp. – Nie.

Zadane pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ prowadzonego postępowania.