



Krzymów, dnia 10.11.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania na „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” (RI.271.16.2021)

Działając zgodnie z art. 135 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m²? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).

Odpowiedź 1

Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji w budynkach o powierzchni powyżej 300 m².

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi obowiązek Wykonawcy i podlega akceptacji ze strony Zamawiającego. Harmonogram winien być opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem zapisów umownych określonych w § 2 i § 4 wzoru umowy.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy umowa posiada zapisy niezgodne z obowiązującym prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów.

Odpowiedź 3

Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowne.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego aktualizacjami.

Odpowiedź 4

Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowne.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że za datę dostawy/wykonania usługi uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r.

Odpowiedź 5

Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowne.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie terminu realizacji danego zadania.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania całego zadania.

Pytanie 7

Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania nie zostały określone wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku?

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 9

Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

Odpowiedź 9

Zamawiający odpowiada, że w razie konieczności koszt wykonania instalacji odgromowej leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, że zapewnienie Internetu jak i dobrego sygnału leży po stronie Beneficjenta.

Pytanie 11

Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 12

Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna.

Odpowiedź 12

Zamawiający informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 13

Prosimy o podanie konkretnej ilości instalacji, która ma zostać wykonana na gruncie. Instalacje gruntowe posiadają wyższą cenę ze względu na droższą konstrukcję oraz konieczność przekopu. W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie ilości gruntów.

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, że wykaz lokalizacji instalacji i ich umiejscowienia znajduje się w dokumencie OPZ w pkt. 6.2.

Pytanie 14

Prosimy o możliwość zastosowania falowników z chłodzeniem konwekcyjnym. Obecnie na rynku mało który producent posiada chłodzenie wentylatorem, szczególnie w przypadku falowników jednofazowych.

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników z chłodzeniem konwekcyjnym tylko w przypadku falowników 1 fazowych, w pozostałych przypadkach podtrzymuje zapisy specyfikacji, które zostały szczegółowo opisane w dokumencie OPZ w pkt. 2.1.2.

Pytanie 15

Opisane wymagania dla optymalizatora mocy wskazują na technologię SolarEdge. Pragniemy zauważyć, że w przypadku tego rozwiązania nie może zostać dopuszczona tak mała ilość modułów w jednym stringu. Minimalna ilość modułów to przynajmniej 6. Tym samym prosimy o zrewidowanie wymagań w celu umożliwienia zastosowania konkurencyjnych rozwiązań.

Odpowiedź 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej.

Pytanie 16

Prosimy o zrezygnowanie z konieczności zastosowania dodatkowego przycisku ppoż. oraz rozłącznika, jeśli zastosowane optymalizatory mocy będą posiadały funkcjonalność rozłączania instalacji PV w przypadku pożaru.

Odpowiedź 16

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji technicznej.

Pytanie 17

Prosimy o dopuszczenie modułów posiadających ramę o grubości 35 lub 40 mm. Pragniemy zauważyć, że wartość 42 mm nie występuje prawie u żadnego producenta. Tym samym prosimy o zmianę wymagań.

Odpowiedź 17

Zamawiający posiada wiedzę o istnieniu takich rozwiązań, w związku z powyższym podtrzymuje zastosowane zapisy specyfikacji technicznej.

Wójt Gminy

/-/ Danuta Mazur