



Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych



**GMINA POŁANIEC**

TI.271.29.2024.TID-2

Połaniec dn. 08.02.2024r.

## Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

w zamówieniu pn.

### Przebudowa placu przy ul. Stefana Czarnieckiego w Połaniu

W związku z zapytaniem Wykonawcy do SWZ w w/w postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:

Zadane pytanie:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Projektem Budowlano-Wykonawczym a kosztorysem ofertowym plik EXCEL. W dokumentacji oraz na profilach widnieje informacja o studzienkach betonowych Fi 1000, jednakże w kosztorysie ofertowym o studzienkach rewizyjnych Fi 1200. Prosimy o informację czym należy kierować się podczas sporządzania oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć studnie fi 1000.

**z up. Burmistrza  
/-/ mgr inż. Jarosław Kądziela  
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Sporządził: Rafał Kiliański  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych  
Tel. 15 8650-084