

Nowy Duninów, 08.09.2023 r.

Gmina Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninów

Sprawa dotyczy: RG.271.1.8.2023.DM „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów

Zamawiający podaje pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem.

1. Zamawiający określa, że oprawy powinny być wyposażone w redukcję mocy w oprawie musi odbywać się w sposób płynny i pozwalać na co najmniej 3 stopniową redukcję strumienia świetlnego dla cyklu jednej doby.

Prosimy o wskazanie oczekiwanych harmonogramów redukcji.

Odpowiedź: Zamawiający proponuje zastosować redukcję w godzinach 23:00-5:00, 70% mocy.

2. Prosimy o informację, czy w modernizowanym oświetleniu, oprócz opraw drogowych znajdują się również oprawy parkowe? Jeżeli tak, to prosimy o:

- podanie ilości wraz z podaniem typu i określeniem lokalizacji.
- podanie minimalnych wymagań technicznych,
- sprecyzowanie także dla jakiej wymienionej pozycji opraw, należy przewidzieć w ofercie te oprawy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w modernizowanym oświetleniu nie znajdują się oprawy parkowe.

Wójt Gminy Nowy Duninów

Mirosław Krysiak