

Wymagania i wytyczne na etapie składania ofert

1. Wymagania Zamawiającego do spełnienia przez Wykonawców na etapie składania ofert:

Wykonawca zobowiązany jest do podania na platformie OpenNexus:

- ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- dołączenia wypełnionego formularza ofertowego, w którym należy podać cenę netto w zł, podatek VAT w zł i cenę brutto w zł za realizację przedmiotu zamówienia.
- dołączenia podpisanego oświadczenia dotyczącego przestrzegania przez partnerów handlowych ograniczeń wprowadzonych przez UE w związku z trwającą na Ukrainie agresją rosyjską i nałożonymi w związku z tym sankcjami gospodarczymi. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby umocowane do reprezentacji danego podmiotu. Konieczność spełnienia w/w wymogu wynika z opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „Zawiadomienia dla podmiotów gospodarczych, importerów i eksporterów”.
- przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc wykonania przedmiotu zamówienia celem prawidłowego przygotowania oferty wraz z wymaganymi dokumentami, które należy dołączyć do oferty. Wizja lokalna może się odbyć: od następnego dnia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu do najpóźniej na jeden dzień przed terminem składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu chęć przeprowadzenia wizji lokalnej na adres e-mail: jkot@eko-region.pl lub telefonicznie bądź za pośrednictwem platformy zakupowej.

Data wizji lokalnej zostanie wyznaczona przez Zamawiającego.

Wykonawca otrzyma potwierdzenie odbycia wizji lokalnej w każdym obiekcie Zamawiającego.

Spis dokumentów koniecznych do złożenia przez Wykonawcę:

- formularz ofertowy.
- oświadczenie dotyczące przestrzegania przez partnerów handlowych ograniczeń wprowadzonych przez UE w związku z trwającą na Ukrainie agresją rosyjską i nałożonymi w związku z tym sankcjami gospodarczymi.
- potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
- kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego SEP, w tym swoich pracowników na stanowisku Eksploatacji i Dozoru dla Grupy 1 i Grupy 2 uprawniające do pomiarów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (G1) oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (G2);
- świadectwo wzorcowania dla kamery termowizyjnej - badanie termowizyjne winny być prowadzone przez Wykonawcę za pomocą kamery termowizyjnej dużej rozdzielczości, a w razie potrzeby z użyciem odpowiedniego teleobiektywu umożliwiającego szybkie wykrycie i zlokalizowanie usterek i anomalii technicznych. Kamera winna charakteryzować się m.in. następującymi parametrami (parametry minimalne):

Rodzaj detektora	320x240
Zakres spektralny	8~14 μm
Rozmiar piksela	25 μm
Czułość termiczna	60 mK
Ustawianie ostrości	Stała ogniskowa
IFOV (obiektyw standardowy)	2.33 mrad
Ostrość min. (obiektyw standardowy)	0.5 m
Obiektyw (pole widzenia/ogniskowa)	42.5°*32.5°/7 mm
Wyświetlacz	3.5", LCD wysokiej jasności
Tryb obrazu	IR / Wizualny / MIF / PiP
Zoom	x2 / x4
Zakres temperatur	-20°C...350°C
Dokładność	$\pm 2^\circ\text{C}$ lub 2% odczytu (dla temp otoczenia pomiędzy 15°C...35°C i temp obiektu powyżej 0°C)
Tryb analizy obrazu	Wskazanie temp: min, max. alarm temp.

2. Wytyczne na etapie składania ofert:

- a) Wszelkie propozycje zmian do projektu umowy można przesyłać maksymalnie do ostatniego dnia składania ofert.
- b) Wszelkie pytania i uwagi do przedmiotu zapytania można przesyłać maksymalnie na dwa dni przed terminem składania ofert.
- c) Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu badań na każdym z obiektów Zamawiającego.

3. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie najniższa cena. Oferta z najniższą ceną musi spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

4. Wybór oferty:

Z Wykonawcą, który przedstawi najniższą cenę zostanie zawarta umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zaznacza się, że Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania i niedokonania wyboru Wykonawcy spośród złożonych ofert.