

## ZAMAWIAJĄCY:

---

Nad Biebrzą Sp. z o.o.  
z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

---

Znak sprawy: NB.DZ-DK.Db.263.11.2024

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż pomp ciepła z wykonaniem dolnego źródła zasilania w ramach inwestycji: Modernizacja infrastruktury społecznej w Pow. Sokólskim cz3 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SPZOZ w Sokółce

---

### Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

#### **Dostawa i montaż pomp ciepła z wykonaniem dolnego źródła zasilania w ramach inwestycji: Modernizacja infrastruktury społecznej w Pow. Sokólskim cz3 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SPZOZ w Sokółce**

Dostawa i montaż pomp ciepła z wykonaniem dolnego źródła zasilania w ramach inwestycji: Modernizacja infrastruktury społecznej w Pow. Sokólskim cz3 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SPZOZ w Sokółce na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”.

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła z wykonaniem dolnego źródła zasilania w ramach realizacji inwestycji: Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, część 3 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce

2. Zamówienie obejmuje:

Dostawa i montaż technologii pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła w postaci sond pionowych i układem instalacji doziemnych doprowadzenia czynnika grzewczego do budynku. Wykonana instalacja powinna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne o wysokiej jakości zastosowanych urządzeń, które pozwolą na zmniejszenie kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Główne parametry układu:

- ilość sond: 5 x 90m (rys nr 1 i nr 2)
- obliczeniowa wydajność dolnego źródła: 17,1 kW
- gruntowa pompa ciepła (solanka-woda) o mocy grzewczej 17 kW
- kotłownia – zgodnie ze schematem technologicznym instalacji pomp ciepła (rys. nr 7) umiejscowieni kotłowni piwnica budynku pomieszczenie.

Wymagania dotyczące pompy ciepła (solanka-woda) w punkcie B0/W35 wg. EN 14511:

- moc grzewcza min. 17 kW – max. 21kW
- COP minimum 4,6
- konstrukcja pompy: Pompa musi posiadać dwie sprężarki z geometrią dostosowaną do pracy grzewczej oraz z zintegrowanym systemem ochrony. Urządzenia powinny posiadać możliwość dalszej pracy z wydajnością 50% przy awarii jednej sprężarki. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kaskady dwóch pomp o łącznej mocy grzewczej mieszczącej się w wskazanym zakresie.

Wszelkie nazwy własne wskazane w dokumentacji należy traktować jako wskaźnik pożądanych właściwości technicznych i należy traktować tylko jako poglądowe.

## ZAMAWIAJĄCY:

---

Nad Biebrzą Sp. z o.o.  
z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

---

Znak sprawy: NB.DZ-DK.Db.263.11.2024

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż pomp ciepła z wykonaniem dolnego źródła zasilania w ramach inwestycji: Modernizacja infrastruktury społecznej w Pow. Sokólskim cz3 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SPZOZ w Sokółce

---

### 3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

- 3.1. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wolny od wad i uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wykonać przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.
- 3.2. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.
- 3.3. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 2 lata.
- 3.4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna Wykonawcy oraz karty gwarancyjne producentów na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.
- 3.5. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 3.6. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest – Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40.
- 3.7. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.
- 3.8. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

### 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny:

09300000-2 Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

Kody dodatkowe:

42511110-5 Pompy grzewcze

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

### 5. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: **30 dni od podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 15.08.2024r.**