

Wyszków, 17 lipca 2020 r.

IP.7011.5.2020

**GO-ROAD Projektowanie
i Nadzorowanie Robót
Drogowych
Magdalena Gołoś
ul. Przelotowa 30
05-240 Tłuszcz
Pełnomocnik:
Piotr Gołoś**

Dot.: opracowania projektowego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W w m. Somianka – Parcele”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.07.2020r. w sprawie włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji deszczowej:

1. Wody opadowe i roztopowe odprowadzić do istniejącego kanału deszczowego fi 400 mm zlokalizowanego w DP Nr 4414W w m. Somianka/Somianka Parcele.
2. Włączenie projektowanego kanału deszczowego do istniejącego kanału deszczowego wykonać poprzez istniejącą studnię kd 160 zlokalizowaną na skrzyżowaniu z DP Nr 4410W z DP Nr 4414W.
3. Dodatkowa ilość ścieków z projektowanego kanału deszczowego nie może przekroczyć możliwości przepływowych istniejącego kanału (w załączeniu tabela z przyjętymi parametrami projektowymi dla istniejącego kanału deszczowego – zlewnia nr 19).

z up. ZARZĄDU POWIATU
Marek Markowski

Naczelnik Wydziału
Inwestycji Drog Publicznych

Sprawę prowadzi:

Adam Kowalski

Pokój nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06

e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl