

Gorzów Wielkopolski 25.03.2024 r.

WDR-II.6730.2.10.2024.MF

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wielkopolski

Dotyczy: uzgodnienia projekt odtworzeniem nawierzchni w Gorzowie Wielkopolskim.

Wydział Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uzgadnia projekt odtworzenia nawierzchni pasa drogowego ul. Żniwnej i ul. Miodowej działka nr 891, 111/3, Obręb 3-Wawrów po budowie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tzn. sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gorzowie Wielkopolskim.

Uwaga: Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zachowując odsadzki technologiczne min. 5 grubości każdej warstwy po obu stronach wykopu.

z up. Prezesa Miasta
Maciej Górecki
Kierownik Referatu Zarządzania
Pasek Drogowym
(1)